

保温工事

(配管保温)

表RM-1-4【市】

配管保温（ポリスチレンフォーム）

給水管、排水管（1/8）

摘 要				単 位	材 料				雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレン フォーム 保温筒[m]		粘着 テープ [m]	合成樹脂製 カバー1 (シートタイプ) [m ²]						カバー ピン [個]
					20厚	25厚								
給水管、排水管	ポリスチレンフォーム	屋内露出（一般居室、廊下）	15	m	1.03	—	3.5	0.34	12	1式（材料費× 0.05）	1式（材料費＋雑材料費）× 0.03）	0.039	0.020	1式
			20		1.03	—	3.6	0.36	12			0.042	0.022	
			25		1.03	—	3.7	0.39	12			0.043	0.023	
			32		1.03	—	3.9	0.42	12			0.044	0.026	
			40		1.03	—	4.0	0.44	12			0.048	0.027	
			50		1.03	—	4.2	0.49	12			0.051	0.030	
			65		1.03	—	4.5	0.55	12			0.057	0.033	
			80		1.03	—	4.7	0.60	12			0.062	0.036	
			100		—	1.03	5.4	0.75	12			0.083	0.045	
			125		—	1.03	5.9	0.85	12			0.102	0.051	
			150		—	1.03	6.4	0.95	12			0.119	0.057	
			200		—	1.03	7.1	1.15	12			0.166	0.070	
			250		—	1.03	8.1	1.36	12			0.199	0.083	
			300		—	1.03	8.9	1.56	12			0.234	0.095	

(注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。