

表RM-1-10【市】

配管保温（ロックウール）

蒸気管（1/9）

摘 要				単 位	材 料					雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			合成樹脂製 カバー1 (シートタイプ) [m ²]	カバー ビン [個]					
					20厚	30厚	40厚							
蒸気管	ロックウール	屋内露出（一般居室、廊下）	15	m	1.05	—	—	0.34	12	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.040	0.022	1 式
			20		1.05	—	—	0.36	12			0.042	0.023	
			25		1.05	—	—	0.39	12			0.043	0.025	
			32		—	1.05	—	0.51	12			0.052	0.030	
			40		—	1.05	—	0.53	12			0.055	0.032	
			50		—	1.05	—	0.58	12			0.061	0.034	
			65		—	—	1.05	0.71	12			0.079	0.043	
			80		—	—	1.05	0.76	12			0.087	0.046	
			100		—	—	1.05	0.86	12			0.107	0.052	
			125		—	—	1.05	0.97	12			0.129	0.059	
			150		—	—	1.05	1.07	12			0.149	0.065	
			200		—	—	1.05	1.27	12			0.194	0.077	
			250		—	—	1.05	1.55	12			0.228	0.092	
			300		—	—	1.05	1.76	12			0.263	0.104	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。