

表RM-1-15【市】

ダクト類保温（グラスウール）																											
摘 要				単 位	材 料													雑 材 料	運 搬 費	保 温 工		ダ ク ト 工				そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	保 温 厚 [mm]		鋳		グラス ウール 保温板	グラス ウール 保温帯	アルミガ ラスクロ ス化粧保 温板	アルミガ ラスクロ ス化粧保 温帯	ポリエ チレン フィルム	エマル ジョン 接着剤	アルミガラスクロス 粘着テープ			グラス クロス	銅きつ 甲金網 (10目)			外 装 材	(40K) [人]	(32K) [人]	亜鉛 鉄板 0.4mm	カラー 亜鉛 鉄板 0.35mm	溶融アルミ ニウム- 亜鉛鉄板 0.35mm		ステン レス 鋼板 0.3mm
					38L [本]	65L [本]							65幅 [m]	85幅 [m]	110幅 [m]												
一般ダクト	長方形ダクト	屋内露出(一般居室、廊下)	50	㎡	—	20	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.75	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.1 0.03	0.085	—	0.48	0.50	0.50	0.86	1 式	
		機械室、書庫、倉庫	25		20	6	—	—	1.30	—	—	—	0.85	5.60	—	—	—	—		0.158	—	—	—	—	—		
			50		—	20	—	—	1.30	—	—	—	2.58	—	3.34	—	—	—		0.134	—	—	—	—	—		
		屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	25		20	6	—	—	1.30	—	—	—	0.85	5.60	—	—	—	—		0.150	—	—	—	—	—		
		屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)	50		—	20	1.30	—	—	—	2.97	—	—	—	—	—	—	1.75		0.102	—	0.48	0.50	0.50	0.86		
	グラスウールスパイラルダクト	屋内露出(一般居室、廊下)	50	㎡	—	—	—	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.75		0.129	0.103	0.34	0.36	0.36	0.61		
		機械室、書庫、倉庫	25		—	—	—	—	—	1.45	—	—	4.45	—	—	—	—	—		0.163	0.130	—	—	—	—		
			50		—	—	—	—	—	1.45	—	—	4.97	—	—	—	—	—		0.176	0.141	—	—	—	—		
		屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	25		—	—	—	—	—	1.45	—	—	4.45	—	—	—	—	—		0.155	0.124	—	—	—	—		
		屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)	50		—	—	—	1.45	—	—	3.29	—	—	—	—	—	—	1.75		0.154	0.123	0.34	0.36	0.36	0.61		
消音内貼	サブライチャンバー消音エルボ	50	㎡	—	30	1.05	—	—	—	—	0.30	—	—	—	1.00	1.10	—	0.255	—	—	—	—	—				
		25		30	—	1.08	—	—	—	—	0.30	—	—	—	1.00	1.10	—	0.240	—	—	—	—					
		50		—	30	1.05	—	—	—	—	0.30	—	—	—	1.00	—	—	0.221	—	—	—	—					
		25		30	—	1.08	—	—	—	—	0.30	—	—	—	1.00	—	—	0.199	—	—	—	—					

- (注) 1. 保温工(40K)は、保温材が40Kの場合に適用する。
2. 保温工(32K)は、保温材が32Kの場合に適用する。
3. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。