

表 RE-1-6 【市】

## 防火区画貫通処理

細 目	摘 要	単 位	材 料	電 工 [人]	その他	備考
			防火区画貫通処理材料 [か所]			
ケーブルラック（壁）	200mm幅	か所	1 式	0.794	1 式	
	300mm幅			0.946		
	400mm幅			1.10		
	500mm幅			1.25		
	600mm幅			1.40		
	800mm幅			1.71		
	1000mm幅			2.01		
ケーブルラック（床）	200mm幅	か所	1 式	0.722		
	300mm幅			0.860		
	400mm幅			0.998		
	500mm幅			1.14		
	600mm幅			1.27		
	800mm幅			1.55		
	1000mm幅			1.83		
金属管用	(19)	か所	1 式	0.022		
	(25)			0.027		
	(31)			0.033		
	(39)			0.037		
	(51)			0.042		
	(63)			0.046		
	(75)			0.050		

(注) 1. 「その他」の率対象は、電工とする。

表 RE-1-7 【設】

## 延焼防止処理

細 目	摘 要	単 位	材 料	電 工 [人]	その他	備考
			延焼防止処理材料 [か所]			
E P S内ラック用(床)	200mm幅	か所	1 式	0.505	1 式	
	300mm幅			0.602		
	400mm幅			0.699		
	500mm幅			0.795		
	600mm幅			0.892		
	800mm幅			1.09		
	1000mm幅			1.28		

(注) 1. 「その他」の率対象は、電工とする。