

配管保温（ロックウール）

蒸気管（5/9）

摘 要				単 位	材 料						雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			アルミガラスクロス [m]						
					20厚	30厚	40厚	100幅	125幅	150幅				
蒸気管	ロックウール	天井内、パイプシャフト内及び空隙壁中	15	m	1.05	—	—	3.0	—	—	1 式（材料費×0.05）	1 式（（材料費＋雑材料費）×0.03）	0.054	1 式
			20		1.05	—	—	3.2	—	—			0.058	
			25		1.05	—	—	3.6	—	—			0.064	
			32		—	1.05	—	5.0	—	—			0.072	
			40		—	1.05	—	5.3	—	—			0.078	
			50		—	1.05	—	—	4.5	—			0.085	
			65		—	—	1.05	—	5.8	—			0.093	
			80		—	—	1.05	—	—	5.0			0.103	
			100		—	—	1.05	—	—	5.8			0.135	
			125		—	—	1.05	—	—	6.6			0.158	
			150		—	—	1.05	—	—	7.3			0.180	
			200		—	—	1.05	—	—	8.9			0.248	
			250		—	—	1.05	—	—	10.5			0.311	
			300		—	—	1.05	—	—	12.0			0.383	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。