

配管保温（グラスウール）

蒸気管（4/9）

摘 要				単 位	材 料			雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]		アルミガラス 化粧原紙 [m <sup>2</sup> ]					
					20厚	30厚						40厚
蒸 気 管	グ ラ ス ウ ー ル	機 械 室 、 書 庫 、 倉 庫	15	m	1.05	—	—	0.23	1 式（材料費× 0.05）	1 式（（材料費＋雑材料費）× 0.03）	0.046	1 式
			20		1.05	—	—	0.25			0.049	
			25		1.05	—	—	0.27			0.054	
			32		—	1.05	—	0.38			0.062	
			40		—	1.05	—	0.40			0.070	
			50		—	1.05	—	0.45			0.075	
			65		—	—	1.05	0.58			0.092	
			80		—	—	1.05	0.63			0.099	
			100		—	—	1.05	0.73			0.132	
			125		—	—	1.05	0.82			0.149	
			150		—	—	1.05	0.92			0.176	
			200		—	—	1.05	1.11			0.215	
			250		—	—	1.05	1.30			0.264	
			300		—	—	1.05	1.50			0.325	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。