

配管保温（ロックウール）

冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管（7/8）

摘 要				単 位	材 料								雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他		
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]										カラー亜鉛鉄板又は 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 [m ²]	
					30厚	40厚	50厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅						0.27mm	0.35mm
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）及び冷媒管	ロックウール	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、 厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	15	m	1.05	－	－	6.5	－	－	－	－	0.42	－	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.060	0.085	1 式
			20		1.05	－	－	6.9	－	－	－	－	0.44	－			0.064	0.089	
			25		1.05	－	－	7.4	－	－	－	－	0.47	－			0.068	0.095	
			32		－	1.05	－	－	7.6	－	－	－	0.58	－			0.078	0.117	
			40		－	1.05	－	－	8.0	－	－	－	0.60	－			0.084	0.121	
			50		－	1.05	－	－	8.7	－	－	－	0.65	－			0.091	0.131	
			65		－	1.05	－	－	9.5	－	－	－	0.71	－			0.098	0.143	
			80		－	1.05	－	－	－	8.6	－	－	0.76	－			0.108	0.153	
			100		－	1.05	－	－	－	9.8	－	－	0.86	－			0.141	0.174	
			125		－	1.05	－	－	－	11.0	－	－	0.97	－			0.161	0.196	
			150		－	1.05	－	－	－	12.2	－	－	1.07	－			0.186	0.216	
			200		－	1.05	－	－	－	－	11.0	－	－	1.27			0.201	0.256	
			250		－	－	1.05	－	－	－	13.6	－	－	1.55			0.298	0.312	
			300		－	－	1.05	－	－	－	－	12.4	－	1.76			0.369	0.355	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。