

配管保温（ポリスチレンフォーム）  
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）（7/7）

摘 要				単 位	材 料									雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ポリスチレンフォーム 保温筒[m]			粘着 テープ [m]	ポリエチレンフィルム [m]										ステンレス 鋼板 [m <sup>2</sup> ]
					30厚	40厚	50厚		100幅	125幅	150幅	200幅	250幅						0.2mm
冷水・冷温水管（膨張管を含む。）	ポリスチレンフォーム	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、 厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	15	m	1.03	－	－	3.8	6.5	－	－	－	－	0.42	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.073	0.115	1 式
			20		1.03	－	－	3.9	6.9	－	－	－	－	0.44			0.076	0.121	
			25		1.03	－	－	4.1	7.4	－	－	－	－	0.47			0.080	0.129	
			32		－	1.03	－	4.6	－	7.6	－	－	－	0.58			0.098	0.159	
			40		－	1.03	－	4.7	－	8.0	－	－	－	0.60			0.106	0.165	
			50		－	1.03	－	4.9	－	8.7	－	－	－	0.65			0.116	0.178	
			65		－	1.03	－	5.2	－	9.5	－	－	－	0.71			0.131	0.195	
			80		－	1.03	－	5.4	－	－	8.6	－	－	0.76			0.144	0.208	
			100		－	1.03	－	5.9	－	－	9.8	－	－	0.86			0.175	0.237	
			125		－	1.03	－	6.3	－	－	11.0	－	－	0.97			0.211	0.267	
			150		－	1.03	－	6.8	－	－	12.2	－	－	1.07			0.244	0.294	
			200		－	1.03	－	7.7	－	－	－	11.0	－	1.27			0.281	0.349	
			250		－	－	1.03	9.0	－	－	－	13.6	－	1.55			0.380	0.426	
			300		－	－	1.03	9.9	－	－	－	－	12.4	1.76			0.440	0.484	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。