

表RM-1-13【市】

## 配管保温（グラスウール）

## 蒸気管（1/9）

摘 要				単 位	材 料					雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			合成樹脂製 カバー1 (シートタイプ) [m <sup>2</sup> ]	カバー ピン [個]					
					20厚	30厚	40厚							
蒸気管	グラスウール	屋内露出（一般居室、廊下）	15	m	1.05	－	－	0.34	12	1式（材料費× 0.05）	1式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.034	0.022	1式
			20		1.05	－	－	0.36	12			0.035	0.023	
			25		1.05	－	－	0.39	12			0.036	0.025	
			32		－	1.05	－	0.51	12			0.045	0.030	
			40		－	1.05	－	0.53	12			0.050	0.032	
			50		－	1.05	－	0.58	12			0.054	0.034	
			65		－	－	1.05	0.71	12			0.078	0.043	
			80		－	－	1.05	0.76	12			0.084	0.046	
			100		－	－	1.05	0.86	12			0.105	0.052	
			125		－	－	1.05	0.97	12			0.121	0.059	
			150		－	－	1.05	1.07	12			0.142	0.065	
			200		－	－	1.05	1.27	12			0.168	0.077	
			250		－	－	1.05	1.55	12			0.193	0.092	
			300		－	－	1.05	1.76	12			0.223	0.104	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。