

配管保温（グラスウール）

蒸気管（3/9）

摘 要				単 位	材 料						雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		グラスウール保温筒 [m]			原紙 [m <sup>2</sup> ]	アルミガラスクロス [m]						
					20厚	30厚	40厚		100幅	125幅					150幅
蒸 気 管	グ ラ ス ウ ー ル	機 械 室 、 書 庫 、 倉 庫	15	m	1.05	—	—	0.23	3.0	—	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.068	1 式
			20		1.05	—	—	0.25	3.2	—	—			0.072	
			25		1.05	—	—	0.27	3.6	—	—			0.078	
			32		—	1.05	—	0.38	5.0	—	—			0.088	
			40		—	1.05	—	0.40	5.3	—	—			0.097	
			50		—	1.05	—	0.45	—	4.5	—			0.105	
			65		—	—	1.05	0.58	—	5.8	—			0.127	
			80		—	—	1.05	0.63	—	—	5.0			0.137	
			100		—	—	1.05	0.73	—	—	5.8			0.177	
			125		—	—	1.05	0.82	—	—	6.6			0.202	
			150		—	—	1.05	0.92	—	—	7.3			0.237	
			200		—	—	1.05	1.11	—	—	8.9			0.300	
			250		—	—	1.05	1.30	—	—	10.5			0.357	
			300		—	—	1.05	1.50	—	—	12.0			0.430	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。