

配管保温（ロックウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（8/9）

摘 要				単 位	材 料										雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]					カラー亜鉛鉄板又は 溶融アルミニウム-亜鉛鉄板 [m ²]						
					20厚	25厚	40厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅	0.27mm	0.35mm					
給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）	ロックウール	屋外露出（バルコニー、開放廊下を含む。）及び浴室、 厨房等の多湿箇所（厨房の天井内は含まない。）	15	m	1.05	—	—	5.1	—	—	—	—	0.34	—	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）× 0.03	0.046	0.068	1 式
			20		1.05	—	—	5.4	—	—	—	—	0.36	—			0.049	0.073	
			25		1.05	—	—	6.0	—	—	—	—	0.39	—			0.052	0.078	
			32		1.05	—	—	6.6	—	—	—	—	0.42	—			0.056	0.085	
			40		1.05	—	—	7.0	—	—	—	—	0.44	—			0.061	0.089	
			50		1.05	—	—	7.9	—	—	—	—	0.49	—			0.066	0.099	
			65		1.05	—	—	—	7.2	—	—	—	0.55	—			0.071	0.111	
			80		1.05	—	—	—	8.0	—	—	—	0.60	—			0.078	0.121	
			100		—	1.05	—	—	—	8.3	—	—	0.75	—			0.107	0.151	
			125		—	1.05	—	—	—	9.6	—	—	0.85	—			0.122	0.172	
			150		—	1.05	—	—	—	10.8	—	—	0.95	—			0.143	0.191	
			200		—	—	1.05	—	—	—	11.0	—	—	1.27			0.201	0.256	
			250		—	—	1.05	—	—	—	12.9	—	—	1.48			0.250	0.298	
			300		—	—	1.05	—	—	—	—	11.8	—	1.68			0.315	0.339	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。