

配管保温（ロックウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（2/9）

摘 要				単 位	材 料						雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			合成樹脂製カバー2 (ジャケットタイプ) [m]							
					20厚	25厚	40厚	20厚用	25厚用	40厚用					
給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）	ロックウール	屋内露出（一般居室、廊下）	15	m	1.05	—	—	1.05	—	—	1式（材料費×0.05）	1式（材料費＋雑材料費）×0.03	0.040	0.026	1式
			20		1.05	—	—	1.05	—	—			0.042	0.029	
			25		1.05	—	—	1.05	—	—			0.043	0.030	
			32		1.05	—	—	1.05	—	—			0.045	0.034	
			40		1.05	—	—	1.05	—	—			0.048	0.036	
			50		1.05	—	—	1.05	—	—			0.052	0.039	
			65		1.05	—	—	1.05	—	—			0.058	0.043	
			80		1.05	—	—	1.05	—	—			0.064	0.047	
			100		—	1.05	—	—	1.05	—			0.086	0.059	
			125		—	1.05	—	—	1.05	—			0.105	0.068	
			150		—	1.05	—	—	1.05	—			0.124	0.075	
			200		—	—	1.05	—	—	1.05			0.186	0.101	
			250		—	—	1.05	—	—	1.05			0.220	0.120	
			300		—	—	1.05	—	—	1.05			0.256	0.136	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。