

(接地工事)

表 RE-1-13 【市】

接地工事（雷保護設備）

細 目	摘 要	単位	材 料			雑 材 料	電 工	普 通 作 業 員	そ の 他	備 考
			接地銅板 [枚]	銅覆銅棒 [組]	接地極埋設標 [枚]					
銅板式	900×900×1.5 t	か所	1			1 式 (材料価格× 0.02)	1.53	3.58	1 式	
	500×500×1.5 t		1				0.826	1.20		
	500×250×1.5 t		1				0.609	1.03		
打込式	単独打込	か所		1			0.183	—		
	2連結打込			1			0.287	—		
	3連結打込			1			0.383	—		
接地極埋設標	黄銅板製	枚			1		0.307	—		測定共 測 定 0.223人 埋設標 0.084人

(注) 1. 「その他」の率対象は、電気及び普通作業員とする。