

(ダクト類保温)

表RM-1-14【市】

ダクト類保温（ロックウール）

摘 要				単 位	材 料														雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工				そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	保 温 厚 [mm]		鋳		ロック ウール 保温板 [m ²]	ロック ウール 保温帯 [m ²]	アルミガ ラスクロ ス化粧保 温板 [m ²]	アルミガ ラスクロ ス化粧保 温帯 [m ²]	ポリエ チレン フィルム [m ²]	エマル ジョン 接着剤 [kg]	アルミガラスクロス 粘着テープ			ガラ ス クロ ス [m ²]	銅きつ 甲金網 (10目) [m ²]	きつ甲 金網 (鉄) [m ²]				外 装 材 [m ²]	亜鉛 鉄板 0.4mm [人]	カラー 亜鉛 鉄板 0.35mm [人]	溶融アルミ ニウム- 亜鉛鉄板 0.35mm [人]		ステン レス 鋼板 0.3mm [人]
					38L [本]	65L [本]							65幅 [m]	85幅 [m]	110幅 [m]												
一般ダクト	長方形ダクト	屋内露出(一般居室、廊下)	50	m ²	—	20	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.75	1 式 (材料費 + 雑材料費) × 0.1 0.03	0.095	0.48	0.50	0.50	0.86	1 式		
		機械室、書庫、倉庫	25		20	6	—	—	1.30	—	—	—	0.85	5.60	—	—	—	—		—	0.166	—	—	—		—	
			50		—	20	—	—	1.30	—	—	—	2.58	—	3.34	—	—	—		—	0.140	—	—	—		—	
		屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	25		20	6	—	—	1.30	—	—	—	0.85	5.60	—	—	—	—		—	0.158	—	—	—		—	
		屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)	50		—	20	1.30	—	—	—	2.97	—	—	—	—	—	—	—		1.75	0.113	0.48	0.50	0.50		0.86	
	スパイラルダクト	屋内露出(一般居室、廊下)	50	m ²	—	—	—	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.75	0.117	0.34	0.36	0.36		0.61	
		機械室、書庫、倉庫	25		—	—	—	—	—	1.45	—	—	4.45	—	—	—	—	—		—	0.148	—	—	—		—	
			50		—	—	—	—	—	1.45	—	—	4.97	—	—	—	—	—		—	0.160	—	—	—		—	
		屋内隠ぺい、ダクトシャフト内	25		—	—	—	—	—	1.45	—	—	4.45	—	—	—	—	—		—	0.141	—	—	—		—	
		屋外露出(バルコニー、開放廊下を含む。)及び浴室、厨房等の多湿箇所(厨房の天井内は含まない。)	50		—	—	—	1.45	—	—	3.29	—	—	—	—	—	—	—		—	1.75	0.140	0.34	0.36		0.36	0.61
消音内貼	消音内貼	サブライチャンバー	50	m ²	—	30	1.05	—	—	—	0.30	—	—	—	1.00	1.10	—	—	0.266	—	—	—	—				
		25	30		—	1.08	—	—	—	0.30	—	—	—	1.00	1.10	—	—	0.250	—	—	—	—					
		消音チャンバー	50		—	30	1.05	—	—	—	0.30	—	—	—	1.00	—	—	—	0.232	—	—	—	—				
		消音エルボ	25		30	—	1.08	—	—	—	0.30	—	—	—	1.00	—	—	—	0.209	—	—	—	—				
排煙ダクト	長方形	屋内隠ぺい	25	m ²	20	6	—	—	1.30	—	—	—	0.85	5.60	—	—	—	1.56	—	0.169	—	—	—	1 式			
	円形	屋内隠ぺい	25	m ²	—	—	—	—	—	1.45	—	—	—	4.45	—	—	—	1.65	—	0.153	—	—	—				

(注) 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。