

配管保温（ロックウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（3/9）

摘 要				単 位	材 料								雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	そ の 他
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			原紙 [m ²]	アルミガラスクロス [m]							
					20厚	25厚	40厚		75幅	100幅	125幅	150幅				
給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）	ロックウール	機械室、書庫、倉庫	15	m	1.05	—	—	0.23	4.3	—	—	—	1 式（材料費×0.05）	1 式（材料費＋雑材料費）×0.03	0.075	1 式
			20		1.05	—	—	0.25	4.7	—	—	—			0.078	
			25		1.05	—	—	0.27	—	3.6	—	—			0.085	
			32		1.05	—	—	0.31	—	4.0	—	—			0.088	
			40		1.05	—	—	0.33	—	4.3	—	—			0.095	
			50		1.05	—	—	0.37	—	4.9	—	—			0.104	
			65		1.05	—	—	0.43	—	—	4.3	—			0.112	
			80		1.05	—	—	0.48	—	—	4.8	—			0.123	
			100		—	1.05	—	0.61	—	—	—	4.9			0.164	
			125		—	1.05	—	0.71	—	—	—	5.7			0.192	
			150		—	1.05	—	0.81	—	—	—	6.4			0.219	
			200		—	—	1.05	1.11	—	—	—	8.9			0.316	
			250		—	—	1.05	1.30	—	—	—	10.4			0.386	
			300		—	—	1.05	1.50	—	—	—	12.0			0.470	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費及び保温工とする。