

配管保温（ロックウール）

給水管、排水管、給湯管及び温水管（膨張管を含む。）（9/9）

摘 要				単 位	材 料								雑 材 料	運 搬 費	保 温 工 [人]	ダ ク ト 工 [人]	そ の 他	
区 分	保 温 材 質	施 工 箇 所	呼 び 径		ロックウール保温筒 [m]			ポリエチレンフィルム [m]										ステンレス 鋼板 [m ²]
					20厚	25厚	40厚	100幅	125幅	150幅	200幅	250幅						0.2mm
給水管、排水 管、給湯管及 び温水管（膨 張管を含む。）	ロックウール	屋外露出（バル コニー、開放廊 下を含む。）及 び浴室、厨房等 の多湿箇所（厨 房の天井内は含 まない。）	15	m	1.05	－	－	5.1	－	－	－	－	0.34	1 式（材料費× 0.05）	1 式（材料費＋雑 材料費）× 0.03	0.046	0.093	1 式
			20		1.05	－	－	5.4	－	－	－	－	0.36			0.049	0.099	
			25		1.05	－	－	6.0	－	－	－	－	0.39			0.052	0.106	
			32		1.05	－	－	6.6	－	－	－	－	0.42			0.056	0.115	
			40		1.05	－	－	7.0	－	－	－	－	0.44			0.061	0.121	
			50		1.05	－	－	7.9	－	－	－	－	0.49			0.066	0.135	
			65		1.05	－	－	－	7.2	－	－	－	0.55			0.071	0.151	
			80		1.05	－	－	－	8.0	－	－	－	0.60			0.078	0.165	
			100		－	1.05	－	－	－	8.3	－	－	0.75			0.107	0.205	
			125		－	1.05	－	－	－	9.6	－	－	0.85			0.122	0.234	
			150		－	1.05	－	－	－	10.8	－	－	0.95			0.143	0.261	
			200		－	－	1.05	－	－	－	11.0	－	1.27			0.201	0.349	
			250		－	－	1.05	－	－	－	12.9	－	1.48			0.250	0.406	
			300		－	－	1.05	－	－	－	－	11.8	1.68			0.315	0.462	

（注） 1. 「その他」の率対象は、材料、雑材料、運搬費、保温工及びダクト工とする。