

承诺书

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

(指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责)

日期: 2023 年 9 月 10 日

(请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。)

赛区评阅编号：
(由赛区填写)

全国评阅编号：
(全国组委会填写)

2023 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

评阅人						
备注						

送全国评阅统一编号：
(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

定日镜场的优化设计

摘要

本文研究圆形区域内塔式太阳能光热电站定日镜场的光学性能评价与优化设计。全文将围绕统一的太阳位置、定日镜姿态、光学效率和热功率计算口径展开，并在该评价口径上依次处理给定镜场评价、统一规格镜场设计和逐镜可变规格镜场设计三个问题。

针对问题一，

待证据完成：写入经审查的光学评价方法、给定 1745 面定日镜的年平均效率、年平均输出热功率与单位面积输出，并给出误差或敏感性证据。

针对问题二，

待证据完成：写入人类批准的统一规格优化方法、可行设计参数、60 MW 约束裕量、单位面积输出及相对基线比较。

针对问题三，

待证据完成：写入人类批准的逐镜可变规格方法、最终设计、相对问题二的稳定增益与新增复杂度。

待证据完成：摘要结论、物理含义和贡献表述只能从最终 solution package、冻结数值及人类决策记录写入。

关键词： 定日镜场 光学效率 太阳能光热 约束优化

一、问题重述

题目计划在东经 98.5° 、北纬 39.4° 、海拔 3000 m 处建设半径为 350 m 的圆形定日镜场。镜场坐标系以建设区域中心为原点， x 轴向东、 y 轴向北、 z 轴竖直向上。规划吸收塔高度为 80 m，塔顶集热器为高 8 m、直径 7 m 的圆柱形外表受光式集热器，吸收塔周围 100 m 内不得布置定日镜。

定日镜为宽度不小于高度的矩形，边长均须位于 2–8 m，安装高度位于 2–6 m，并保证镜面转动时不触地。相邻定日镜底座中心距离应比镜面宽度至少多 5 m。题目规定年均指标使用每月 21 日 9:00、10:30、12:00、13:30 和 15:00 五个时点计算。

问题一：吸收塔位于区域中心，全部定日镜尺寸为 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ 、安装高度为 4 m，镜心位置由附件给定。计算月平均和年平均光学效率、输出热功率及单位镜面面积输出热功率。

问题二：在全部定日镜尺寸及安装高度相同的条件下，设计吸收塔位置、镜面尺寸、安装高度、镜数和镜位，使年平均输出热功率达到 60 MW，并使单位镜面面积年平均输出热功率尽量大。

问题三：允许各定日镜尺寸和安装高度不同，在相同额定功率条件下重新设计镜场，并继续提高单位镜面面积年平均输出热功率。

二、总体分析

三个问题共享同一条计算主线。问题一首先需要形成可复核的光学评价内核：由日期和时点确定太阳方向与法向直接辐射辐照度，再由太阳入射方向和镜心指向集热器中心的方向确定定日镜姿态，分别计算余弦、大气透射、阴影遮挡、截断和反射效率，最后汇总为镜场热功率与月、年指标。

问题二和问题三不应另行改变评价口径，而应把问题一的计算内核作为候选镜场的统一评价器。问题二的设计变量采用统一镜面尺寸与安装高度；问题三进一步放开逐镜尺寸和高度。两问均需同时处理场界、塔周禁布区、旋转离地、镜间距和 60 MW 额定功率约束。

因此，全文框架按“统一评价内核 → 约束可行性 → 候选设计比较 → 高精度复算”的顺序组织。候选搜索阶段允许使用经记录和验证的近似，但最终表格、Excel 提交文件和论文数值必须来自同一套冻结结果。

问题一采用经建模者确认的耦合低差异光线追迹作为正式数值求解器，并以低分辨率因子化光线追迹作为可完成全部输出的基线。主方法和基线共享同一连续光学模型，

区别只在积分离散方式；后续问题应沿用问题一已经验证的太阳角、反射、阴影遮挡、有限圆柱截断和功率聚合口径。

三、模型假设

为避免把题面事实、必要定义和简化假设混为一谈，本节只列出问题一中会影响模型适用范围的假设；坐标、镜场规模和集热器尺寸等题面事实不作为自由假设。

1. **理想平面镜假设**。定日镜没有题面未给出的面形、斜率和跟踪误差，镜面法向使太阳中心光线指向集热器中心。该假设使反射几何可唯一确定，但真实电站的截断效率可能更低。

2. **均匀太阳盘假设**。太阳锥采用半角 $4.65 \times 10^{-3} \text{ rad}$ 、单位立体角能量均匀的 pillbox 分布。由于题面未给周日比，不引入无参数依据的周日区模型；以半角 $\pm 5\%$ 敏感性界定影响。

3. **联合光线计损假设**。阴影和遮挡均按每条光线的布尔可见性判断，多镜相交不重复计损；截断效率以未受阴影遮挡的反射光为条件分母。这是使题面效率乘积符合能量守恒的必要口径。

4. **离散年平均假设**。每月五个规定时点等权形成月平均，十二个月等权形成题面离散年平均。该口径不等同于逐日全年积分，并与按各月天数加权结果进行敏感性比较。

5. **题面功率边界**。到达半径 3.5 m 、 $76 \leq z \leq 84 \text{ m}$ 圆柱侧面的能量全部按题面公式计入输出热功率，不额外加入未给出的接收器吸收率或热损失。

四、符号说明

表 1 问题一模型使用的主要符号

符号	含义	单位
α_s	太阳高度角	rad
γ_s	太阳方位角	rad
φ	当地纬度，北纬为正	rad
ω	太阳时角	rad
δ	太阳赤纬角	rad
D	以春分为第 0 天起算的天数	d
DNI	法向直接辐射辐照度	kW/m ²
N	定日镜总数	面
A_i	第 i 面定日镜采光面积	m ²
η_i	第 i 面定日镜光学效率	—
E_{field}	定日镜场输出热功率	kW
η_{sb}	阴影遮挡效率	—
η_{cos}	余弦效率	—
η_{at}	大气透射率	—
η_{trunc}	集热器截断效率	—
η_{ref}	镜面反射率	—
d_{HR}	镜面中心到集热器中心的距离	m
$\mathbf{s}, \mathbf{s}'$	太阳中心方向及太阳盘内方向单位向量	—
$\mathbf{t}_i, \mathbf{n}_i$	第 i 面镜指向接收器的方向及镜面单位法向	—
$\mathbf{e}_{w,i}, \mathbf{e}_{h,i}$	第 i 面镜局部宽向、高向单位向量	—
$\theta_{\odot}$	均匀太阳盘半角	rad
I_i, O_i, H_i	入射可见、出射可见及圆柱命中指示量	—
$\mathcal{M}_i, \Omega_i$	有限矩形镜面及镜面点-太阳方向联合样本空间	—
P_A	单位镜面面积年平均输出热功率	kW/m ²

五、问题一：给定镜场的光学性能评价

5.1 问题分析与建模主线

问题一并非只需把题面给出的五项效率代入乘积公式。余弦效率取决于每面镜的三维姿态，阴影与遮挡取决于光线在反射前后的有向路径，截断效率又取决于太阳并非单

一平行方向以及接收器具有有限尺寸。因此，必须先定义从太阳辐射到圆柱接收器接收能量的连续物理映射，再选择数值方法求解其中的几何积分。

本问固定吸收塔平面坐标为 $(0, 0)$ ，集热器中心为 $(0, 0, 80)$ m。附件给出 1745 面定日镜的镜心平面坐标；每面镜为 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ ，镜心高度均为 4 m，总采光面积为 62820 m^2 。题目规定每月 21 日的 9:00、10:30、12:00、13:30 和 15:00 作为代表时点，故评价集合共有 $12 \times 5 = 60$ 个状态。

图1先给出本问的完整建模链。图中左栏回答“每一步计算什么”，右栏紧接着回答“为什么必须先做这一步”；左栏纵向箭头表示前一步是后一步的输入或定义基础，最下方虚线框才表示数值求解层。低差异采样、GPU 分块和采样数只用于近似求解已经定义连续积分，不参与定义太阳角、阴影、遮挡或截断效率。




图1 问题一各建模步骤、采用原因及数值求解边界

由图1可见，本问按“太阳输入 → 镜面几何 → 联合样本 → 有向光路事件 → 条件效率 → 逐状态功率与聚合”的顺序建模。每一步都解决下一步的必要前提：太阳方向统一全部光学输入，有限镜面使相交事件可定义，联合样本保证各项损失针对同一份能量，条件截断保证效率乘积符合能量守恒，逐状态功率则保留 DNI 与效率的同步变化。因此，流程不是计算模块的简单罗列，而是一条不能任意交换顺序的物理推导链。

5.2 坐标系、基本假设与适用范围

建立右手直角坐标系： x 轴向东， y 轴向北， z 轴竖直向上。太阳方位角从正北顺时针量取；80 m 解释为集热器中心离地高度，故接收器侧面为半径 3.5 m、 $76 \leq z \leq 84$ m

的有限圆柱侧面。阴影表示入射光到达目标镜之前被其他镜面截断，遮挡表示反射光到达接收器区域之前被其他镜面截断；同一条光线即使与多面镜相交，也只记一次损失。

在题面没有给出额外参数的部分，采用以下经确认的简化：定日镜为理想平面镜，不加入面形误差、斜率误差和跟踪误差；太阳锥采用半角 $\theta_{\odot} = 4.65 \times 10^{-3} \text{ rad}$ 的均匀 pillbox 太阳盘；五个时点等权形成月平均，十二个月等权形成题面离散年平均；到达圆柱侧面的反射能量按题面公式全部计入输出热功率，不再擅自乘入接收器吸收率。

因此，后文“年平均”专指 60 个规定状态的等权离散平均，不是逐日逐小时气象积分；所得光学性能也只对应理想平面镜和均匀 pillbox 太阳盘，不直接等同于包含污染、跟踪误差和热损失的实际电站年发电量。

5.3 步骤一：由规定时点确定太阳位置与 DNI

令状态集合为

$$\mathcal{T} = \{(m, h) : m = 1, \dots, 12; h \in \{9, 10.5, 12, 13.5, 15\}\}. \quad (1)$$

对 $t = (m, h) \in \mathcal{T}$ ，记每月 21 日相对春分的天数为 D_m ，当地纬度为 $\varphi = 39.4^\circ$ 。根据题面附录，赤纬角、时角与高度角依次满足

$$\sin \delta_m = \sin \left(\frac{2\pi D_m}{365} \right) \sin 23.45^\circ, \quad \omega_h = \frac{\pi}{12}(h - 12), \quad (2)$$

$$\sin \alpha_s(t) = \cos \delta_m \cos \varphi \cos \omega_h + \sin \delta_m \sin \varphi. \quad (3)$$

题面只给出方位角余弦，反余弦本身不能区分上午和下午。先计算

$$C_\gamma(t) = \frac{\sin \delta_m - \sin \alpha_s(t) \sin \varphi}{\cos \alpha_s(t) \cos \varphi}, \quad (4)$$

再利用时角补足象限：

$$\gamma_s(t) = \begin{cases} \arccos C_\gamma(t), & \omega_h \leq 0, \\ 2\pi - \arccos C_\gamma(t), & \omega_h > 0. \end{cases} \quad (5)$$

这样定义后，上午太阳位于东侧，下午位于西侧，正午位于南侧。镜场指向太阳中心的单位向量为

$$\mathbf{s}(t) = \begin{bmatrix} \cos \alpha_s(t) \sin \gamma_s(t) \\ \cos \alpha_s(t) \cos \gamma_s(t) \\ \sin \alpha_s(t) \end{bmatrix}. \quad (6)$$

太阳高度角和方位角分别控制太阳方向的铅垂分量与水平投影。图2把三维方向拆成水平面和铅垂面两个视图，以明确方位角从正北顺时针的约定和高度角相对于地平面的定义。




图2 太阳高度角、方位角及太阳中心向量的坐标约定

图2(a) 解释了为何方位角必须结合时角确定象限；图2(b) 说明 $\sin \alpha_s$ 就是太阳单位向量的竖直分量。太阳向量既用于后续镜面姿态和阴影光路，也出现在 DNI 公式中，因此太阳角是整个模型的第一项承重输入。

题目给定海拔 $H = 3 \text{ km}$ ，代入附录参数后，法向直接辐射辐照度为

$$\text{DNI}(t) = 1.366 \left[0.34981 + 0.5783875 \exp \left(-\frac{0.275745}{\sin \alpha_s(t)} \right) \right] \text{ kW/m}^2. \quad (7)$$

DNI 给出垂直于太阳中心光线平面的能量通量， $\mathbf{s}$ 给出光线方向。余弦效率将在镜面上完成投影，因此不能把 DNI 再乘一次水平面投影因子。

在把 60 个状态输入镜场模型之前，需要确认它们都是有效白昼状态，并检查季节和时刻变化是否符合球面几何。图3分别给出 60 个状态的太阳高度角和 DNI；每个单元格都对应后续全场计算中的一个时点。




图3 题目规定 60 个状态的太阳高度角与法向直接辐射辐照度

图3表明 60 个状态的太阳高度角和 DNI 均为正；同月内正午最高，同一时刻由冬季向夏季整体升高。上午和下午关于正午具有相同的高度角与 DNI，但方位角处于不同象限，所以镜场空间损失仍可能不同，不能只凭 DNI 对称性推断镜场效率完全对称。

5.4 步骤二：由反射定律确定镜面姿态

第 i 面镜的镜心为 $\mathbf{c}_i = (x_i, y_i, 4)^\top$ ，集热器中心为 $\mathbf{c}_R = (0, 0, 80)^\top$ 。镜心指向集热器中心的单位向量为

$$\mathbf{t}_i = \frac{\mathbf{c}_R - \mathbf{c}_i}{\|\mathbf{c}_R - \mathbf{c}_i\|}. \quad (8)$$

太阳中心光线的传播方向是 $-\mathbf{s}$ 。理想镜面反射算子为

$$\mathcal{R}(\mathbf{d}, \mathbf{n}) = \mathbf{d} - 2(\mathbf{d} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}. \quad (9)$$

控制规则要求 $\mathcal{R}(-\mathbf{s}, \mathbf{n}_i) = \mathbf{t}_i$ ，由入射方向与目标方向的角平分关系得到唯一朝阳法向

$$\mathbf{n}_i(t) = \frac{\mathbf{s}(t) + \mathbf{t}_i}{\|\mathbf{s}(t) + \mathbf{t}_i\|}. \quad (10)$$

因此余弦效率是反射几何的解析结果：

$$\eta_{\cos,i}(t) = \mathbf{n}_i(t) \cdot \mathbf{s}(t) = \sqrt{\frac{1 + \mathbf{s}(t) \cdot \mathbf{t}_i}{2}}. \quad (11)$$

法向只确定镜面所在平面，尚未给出有限矩形边界。令 $\mathbf{k} = (0, 0, 1)^\top$ ，根据“上下边平行地面”的题意构造

$$\mathbf{e}_{w,i} = \frac{\mathbf{k} \times \mathbf{n}_i}{\|\mathbf{k} \times \mathbf{n}_i\|}, \quad \mathbf{e}_{h,i} = \mathbf{n}_i \times \mathbf{e}_{w,i}. \quad (12)$$

于是有限矩形镜面为

$$\mathcal{M}_i(t) = \{\mathbf{c}_i + u\mathbf{e}_{w,i}(t) + v\mathbf{e}_{h,i}(t) : u, v \in [-3, 3]\}. \quad (13)$$

这一步需要同时说明反射方向和镜面边界，因为后续光线相交既依赖法向，又必须检查交点是否真正落在 $6\text{ m} \times 6\text{ m}$ 矩形内部。图4左图表示法向的角平分关系，右图表示局部宽向、高向和法向如何共同参数化有限镜面。




图4 镜面反射方向、唯一法向与有限矩形局部坐标

图4(a) 与法向公式对应： $\mathbf{n}_i$ 位于指向太阳的方向 $\mathbf{s}$ 和指向接收器的方向 $\mathbf{t}_i$ 之间；图4(b) 与有限镜面参数式对应：只有同时满足 $u, v \in [-3, 3]$ 的交点才位于真实镜面上。至此，太阳位置被转换成每个时点、每面镜的唯一三维有限几何对象。

5.5 步骤三：建立太阳盘方向测度

题面指出太阳光具有锥形角，说明太阳不能被视为严格单一方向。由于题面没有给出周日比或现场太阳形状，采用经确认的半角 $\theta_{\odot} = 4.65 \times 10^{-3} \text{ rad}$ 均匀 pillbox 太阳盘。在 $\mathbf{s}$ 的正交平面内构造单位基 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ ，太阳盘内方向表示为

$$\mathbf{s}'(t, \theta, \psi) = \mathbf{s}(t) \cos \theta + [\mathbf{a}(t) \cos \psi + \mathbf{b}(t) \sin \psi] \sin \theta, \quad (14)$$

其中 $0 \leq \theta \leq \theta_{\odot}$, $0 \leq \psi < 2\pi$ 。均匀 pillbox 是单位立体角内能量相同，因此归一化方向测度为

$$d\mu_s = \frac{\sin \theta d\theta d\psi}{2\pi(1 - \cos \theta_{\odot})}. \quad (15)$$

数值采样必须使 $\cos \theta$ 均匀，而不能使 θ 均匀；否则会过度采样太阳盘中心，系统改变接收器边界附近的命中比例。

镜面法向仍由太阳中心方向确定，但太阳盘内每个方向都要逐条反射：

$$\mathbf{r}'_i = -\mathbf{s}' + 2(\mathbf{s}' \cdot \mathbf{n}_i)\mathbf{n}_i. \quad (16)$$

只有 $\mathbf{s}' = \mathbf{s}$ 时，反射方向才严格等于 $\mathbf{t}_i$ 。因此，中心光线命中接收器中心并不能替代对整个太阳锥的有限接收器命中计算。

5.6 步骤四：在统一光线上定义阴影、遮挡和截断

对第 i 面镜和时点 t ，定义联合样本空间

$$\Omega_i(t) = \mathcal{M}_i(t) \times \mathcal{S}(t), \quad d\mu_i = \frac{dA}{A_i} d\mu_s, \quad A_i = 36 \text{ m}^2. \quad (17)$$

一个样本 $\xi = (\mathbf{p}, \mathbf{s}')$ 同时指定镜面位置和太阳盘方向，代表一小份确定光路的能量。阴影、遮挡和截断均在同一个联合样本空间上判断，才能保证损失分母一致。

入射阶段从镜面点朝太阳方向回溯：

$$\mathbf{q}_{\text{in}}(\lambda) = \mathbf{p} + \lambda \mathbf{s}', \quad \lambda > 0. \quad (18)$$

若射线与任一其他有限镜面相交，说明能量在到达目标镜之前已被截断。定义入射可见指示量 $I_i(\xi)$ ：无交点时取 1，否则取 0。出射阶段沿反射方向追踪

$$\mathbf{q}_{\text{out}}(\lambda) = \mathbf{p} + \lambda \mathbf{r}', \quad \lambda > 0. \quad (19)$$

若反射光在到达接收器区域之前先与其他镜面相交，则发生遮挡。定义出射可见指示量 $O_i(\xi)$ ：未被遮挡时取 1，否则取 0。

阴影和遮挡发生在反射前后不同的有向光段。图5分别给出两类光路，以避免把它们混作无方向的平面重叠面积。




图5 入射阴影与出射遮挡的有向光路区别

图5(a) 中光线尚未到达目标镜就与邻镜相交；图5(b) 中太阳光已到达目标镜，但反射后在到达接收器前与邻镜相交。程序因此分别沿 $+\mathbf{s}'$ 和 $+\mathbf{r}'$ 检查正向射线参数，不能用同一个反向投影公式代替两类事件。

接收器有效受光面为

$$\mathcal{C} = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 = R^2, 76 \leq z \leq 84\}, \quad R = 3.5 \text{ m}. \quad (20)$$

将出射射线代入圆柱方程，得到 $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$ ，其中

$$a = r_x'^2 + r_y'^2, \quad b = 2(p_x r_x' + p_y r_y'), \quad c = p_x^2 + p_y^2 - R^2. \quad (21)$$

取最小正根 λ_R ，再检查 $p_z + \lambda_R r_z' \in [76, 84]$ 。满足时定义命中指示量 $H_i(\xi) = 1$ ，否则为 0。题面指定外表受光式圆柱，故顶面和底面不计入接收面。

截断损失同时来自太阳盘方向展开和接收器有限直径、高度。图6先说明太阳盘是一族方向，再说明这族反射光中只有部分命中有限圆柱侧面。




图 6 均匀太阳盘方向与有限圆柱集热器的截断机制

图6(a) 对应太阳盘方向测度；图6(b) 对应命中指示量 H_i 。中心光线命中只验证瞄准方向正确，不能说明 $\eta_{\text{trunc}} = 1$ ；太阳盘边缘方向和镜面不同位置仍可能形成未命中的反射光。

令光路未受人射阴影和出射遮挡的联合事件为 $V_i(\xi) = I_i(\xi)O_i(\xi)$ 。阴影遮挡效率定义为

$$\eta_{\text{sb},i}(t) = \int_{\Omega_i(t)} V_i(\xi) d\mu_i(\xi). \quad (22)$$

题面把截断效率的分母定义为扣除阴影遮挡损失后的反射能量，因此它必须是条件比例：

$$\eta_{\text{trunc},i}(t) = \frac{\int_{\Omega_i(t)} V_i(\xi) H_i(\xi) d\mu_i(\xi)}{\int_{\Omega_i(t)} V_i(\xi) d\mu_i(\xi)}. \quad (23)$$

于是严格满足

$$\eta_{\text{sb},i}(t) \eta_{\text{trunc},i}(t) = \int_{\Omega_i(t)} V_i(\xi) H_i(\xi) d\mu_i(\xi). \quad (24)$$

右端正“既未被镜场阻挡，又真正命中接收器”的联合能量比例。该恒等式保证一条光线无论与多少邻镜相交都只记录一次损失，并保证截断效率不使用全部镜面采样作为错误分母。

5.7 步骤五：从单镜效率到镜场功率

第 i 面镜到接收器中心的距离为 $d_{\text{HR},i} = \|\mathbf{c}_R - \mathbf{c}_i\|$ 。附件中全部 $d_{\text{HR},i} < 1000 \text{ m}$ ，故题面大气透射率公式适用：

$$\eta_{\text{at},i} = 0.99321 - 0.0001176d_{\text{HR},i} + 1.97 \times 10^{-8}d_{\text{HR},i}^2. \quad (25)$$

镜面反射率取 $\eta_{\text{ref}} = 0.92$ 。单镜综合光学效率为

$$\eta_i(t) = \eta_{\text{sb},i}(t)\eta_{\text{cos},i}(t)\eta_{\text{at},i}\eta_{\text{trunc},i}(t)\eta_{\text{ref}}. \quad (26)$$

单镜和镜场在时点 t 的输出热功率分别为

$$E_i(t) = \text{DNI}(t)A_i\eta_i(t), \quad (27)$$

$$E_{\text{field}}(t) = \sum_{i=1}^N E_i(t) = \text{DNI}(t) \sum_{i=1}^N A_i\eta_i(t). \quad (28)$$

Q1 全部镜面等面积，故时点平均效率可按 1745 面镜等权：

$$\bar{\eta}_q(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \eta_{q,i}(t), \quad q \in \{\text{sb}, \text{cos}, \text{trunc}, \text{total}\}. \quad (29)$$

月平均为当月五个时点的算术平均：

$$\bar{\eta}_{q,m} = \frac{1}{5} \sum_{h \in \{9, 10.5, 12, 13.5, 15\}} \bar{\eta}_q(m, h), \quad (30)$$

题面离散年平均为

$$\bar{\eta}_{q,\text{year}} = \frac{1}{12} \sum_{m=1}^{12} \bar{\eta}_{q,m} = \frac{1}{60} \sum_{t \in \mathcal{T}} \bar{\eta}_q(t). \quad (31)$$

功率也按相同时间权重聚合，但必须先计算每个时点的镜场功率，再求平均：

$$\bar{E}_{\text{year}} = \frac{1}{60} \sum_{t \in \mathcal{T}} \text{DNI}(t) \sum_{i=1}^N A_i\eta_i(t). \quad (32)$$

单位镜面面积年平均输出热功率为

$$P_A = \frac{\bar{E}_{\text{year}}}{\sum_i A_i}. \quad (33)$$

不能用“平均 DNI × 平均效率”替代上式，因为 DNI 和光学效率随状态共同变化，两个平均量的乘积一般不等于乘积的平均。

5.8 连续模型的数值求解

上述积分包含有限矩形可见性和有限圆柱命中，难以获得闭式解。正式主方法 M1 分别在镜面局部坐标 (u, v) 和太阳盘立体角上生成随机扰动 Sobol 低差异样本，再计算两组样本的笛卡尔积。对每个“镜面点-太阳方向”组合依次计算 I_i, O_i, H_i ，用布尔样本均值估计阴影遮挡效率和联合接收比例，最后通过条件关系得到截断效率。

正式细分辨率为 64 个镜面点与 32 个太阳方向，共 2048 条联合光线/镜时种子；固定种子为 2023、2024、2025 和 2026，正式结果取四个细分辨率估计的算术平均。为估计离散误差，同时使用 32 个镜面点与 16 个太阳方向的嵌套粗分辨率，相同种子的粗样本是细 Sobol 序列的前缀。

几何相交只需检查可能影响目标镜的邻镜。程序以镜心平面距离 60 m 建立候选集，但该剪枝必须与全 1745 面镜的相交判定进行分层复核。TensorFlow GPU 只负责分块执行相同的射线-有限矩形和射线-圆柱求交，不改变物理样本空间或效率定义。

为定位实现错误并量化离散近似影响，另设置可完成全部输出的基线 B1。B1 在镜面上使用 5×5 中点网格，以太阳中心方向计算阴影遮挡，再用 16 个太阳盘方向估计可见网格点的条件截断。B1 与 M1 共享太阳位置、镜面姿态、大气透射、有限圆柱和功率聚合公式，因而二者结果可以直接比较；但 B1 的低分辨率和因子化近似不用于冻结正式结果。

预定回退规则是：若 M1 未达到收敛阈值，则将同一方法提高到 128 个镜面点与 64 个太阳方向并返回实验判断点；不得把 B1 自动升级为最终方法。本轮收敛检查通过，故未触发回退。

5.9 几何验证与数值稳健性

模型验证对应建模链中的具体高风险环节，而不是只检查程序能否运行。60 个太阳状态均满足 $\alpha_s > 0$ 且 DNI 为正，太阳向量单位化最大误差为 1.11×10^{-16} 。中心光线反射方向与 t_i 的最大残差为 8.85×10^{-16} ，中心光线对有限圆柱侧面的命中率为 1。TensorFlow 与 NumPy 在独立复核案例中的相交计数完全一致；60 m 候选剪枝相对全场判定的阴影遮挡效率最大绝对差为 0。

在全部 $1745 \times 60 = 104700$ 条逐镜状态记录中，各效率均位于 $[0, 1]$ ，未出现 NaN 或无穷值；联合事件分解的最大残差处于浮点舍入量级，综合效率乘积残差为 0，镜场功率与逐镜功率汇总残差为 7.11×10^{-15} MW。这些结果分别验证了太阳角、反射方向、有限边界、条件截断分母和单位聚合。

在把数值写入论文前，还需检查离散分辨率、随机化低差异采样和关键简化假设是否会改变结论。图7统一使用相对功率变化，并画出预先设置的阈值，避免用截断的绝对功率纵轴夸大小差异。




图 7 M1 分辨率、固定种子及关键假设的稳健性检查

由图7(a)可见,从 32×16 提高到 64×32 后,年平均综合效率的绝对变化为 6.0874×10^{-5} ,年平均镜场功率相对变化为 0.0104%,12 个月单位面积功率的最大相对变化为 0.0599%;三项分别低于 0.002、0.3% 和 0.5% 阈值。图7(b)中四种子年平均综合效率标准差为 5.3283×10^{-5} ,年平均功率极差仅 0.008771 MW。

图7(c)显示,太阳盘半角改变 -5% 和 $+5\%$ 时,年平均功率分别改变 $+0.3219\%$ 和 -0.3363% ,均未达到 1% 返回决策阈值;太阳锥变宽时反射光斑扩展,功率下降,方向与有限接收器几何一致。图7(d)显示,按各月天数加权得到 35.2632 MW,相对十二个月等权的 35.2581 MW 仅变化 0.0146%。因此当前分辨率和已批准假设均未触发回退,但这些检查只证明求解器对已定义模型稳定,并不等同于真实电站实测验证。

5.10 镜场空间分布与月度规律

全场平均会掩盖不同镜位与太阳时刻的差异。为了说明损失并非一个可对所有镜面套用的常数,图8先给出附件镜场布局,再选择冬季上午、春季正午和夏季正午三个代表状态展示逐镜综合效率。三个效率图使用相同色标,因此可以直接比较空间不均匀程度。




图8 镜场布置与三个代表状态的逐镜综合光学效率

图8(b) 表明低太阳高度角下效率具有明显的方向性不均匀，这是余弦方向和镜间阴影遮挡共同作用的结果；图8(c)、(d) 在正午状态下分布更接近环状，但仍随镜位变化。该结果说明必须逐镜、逐时点计算后再聚合，不能只按镜场半径给每面镜赋同一个平均效率。

月度功率同时受到 DNI、余弦效率、阴影遮挡效率、截断效率和大气透射率影响。因此，图9左侧同时展示主要效率分量，右侧展示最终单位面积功率，避免把季节变化错误归因于单一因素。




图9 月平均光学效率分解与单位镜面面积输出热功率

图9显示，余弦效率和阴影遮挡效率由冬季向夏季上升，再向冬季下降；截断效率全年均高于 0.934，变化较小且冬季略高，但不能抵消冬季较低的 DNI、余弦效率和阴影遮挡效率。单位面积月平均输出热功率在 6 月达到最高值 0.6439 kW/m^2 ，在 12 月达到最低值 0.4347 kW/m^2 ，整体呈冬低夏高的规律。

5.11 题目要求的月度与年度结果

表2给出题目表 1 所需的 12 个月结果。效率和单位面积输出热功率均保留 4 位小数；所有显示值都由冻结的正式结果统一四舍五入，未进行人工调整。

表 2 问题一每月平均光学效率及单位面积输出热功率

月份	综合效率	余弦效率	阴影遮挡效率	截断效率	单位面积功率/(kW/m ²)
1	0.5381	0.7199	0.9138	0.9436	0.4690
2	0.5645	0.7404	0.9315	0.9375	0.5322
3	0.5833	0.7611	0.9348	0.9351	0.5802
4	0.6001	0.7793	0.9359	0.9348	0.6176
5	0.6103	0.7893	0.9365	0.9360	0.6378
6	0.6136	0.7924	0.9367	0.9365	0.6439
7	0.6102	0.7892	0.9365	0.9359	0.6375
8	0.5993	0.7786	0.9359	0.9347	0.6161
9	0.5823	0.7601	0.9347	0.9351	0.5779
10	0.5617	0.7378	0.9304	0.9380	0.5253
11	0.5353	0.7182	0.9115	0.9440	0.4627
12	0.5224	0.7111	0.9000	0.9457	0.4347

表3给出题目表 2 所需的年度指标。年平均镜场输出热功率为 35.2581 MW；除以总镜面面积 62820 m² 后，单位面积年平均输出热功率为 0.5613 kW/m²。两者由同一时点功率链条聚合，单位换算相互一致。

表 3 问题一题面离散年平均光学效率及输出热功率

指标	数值	单位
年平均综合光学效率	0.5768	—
年平均余弦效率	0.7565	—
年平均阴影遮挡效率	0.9282	—
年平均截断效率	0.9381	—
年平均镜场输出热功率	35.2581	MW
单位面积年平均输出热功率	0.5613	kW/m ²

为说明数值离散口径的影响，表4给出 M1 与 B1 的年度对照。二者余弦效率完全一致，因为都使用解析太阳角和镜面法向；B1 的综合效率比 M1 高 0.0060，年平均功率高 0.3701 MW，差异主要来自低分辨率因子化近似对阴影遮挡和截断边界的处理。

表 4 M1 正式主方法与 B1 可用基线的年度结果对照

指标	M1 主方法	B1 基线	绝对差
综合光学效率	0.5768	0.5827	0.0060
余弦效率	0.7565	0.7565	0.0000
阴影遮挡效率	0.9282	0.9297	0.0015
截断效率	0.9381	0.9459	0.0079
镜场输出热功率/MW	35.2581	35.6282	0.3701
单位面积功率/(kW/m ²)	0.5613	0.5671	0.0059

该对照不把 M1 与 B1 的差值解释为相对于真实镜场的测量误差。M1 作为正式结果的依据是：它直接估计经确认的连续联合光线模型，并通过了物理恒等式、嵌套分辨率和多种子检查；B1 只保留为可用回归基线。

5.12 本问结论与局限

本问建立了从太阳位置、理想镜面反射、有限矩形镜间相交到有限圆柱接收的统一光学模型。其关键不是简单相乘各项平均效率，而是在同一镜面点和太阳盘方向上定义阴影、遮挡与接收事件，使 $\eta_{sb}\eta_{trunc}$ 严格等于未受阻挡且命中接收器的联合能量比例；随后逐镜、逐时点计算功率，再按题面权重聚合。

在题目规定的 60 个代表状态、1745 面理想平面镜和半角 4.65 mrad 均匀 pillbox 太阳盘下，年平均综合光学效率为 0.5768，年平均镜场输出热功率为 35.2581 MW，单位镜面面积年平均输出热功率为 0.5613 kW/m²。嵌套分辨率、四个固定种子、太阳盘半角和月份权重检查均未触发回退阈值。

模型的限制也必须保留：60 状态离散平均不能替代真实逐日气象积分；理想镜面假设未包含面形、斜率、跟踪和污染损失；均匀 pillbox 未描述缺少参数依据的周日区；题面功率公式也没有包含接收器吸收与热损失。因此，本问结果适用于题面定义的光学评价与后续优化统一内核，不应直接外推为真实电站净发电量。

六、 问题二：统一规格定日镜场优化设计

6.1 设计变量与目标

问题二的设计变量包括吸收塔平面坐标 (x_T, y_T) 、统一镜宽 w 、镜高 h 、安装高度 z_H 、镜面总数 N 和各镜心坐标 (x_i, y_i) 。以总镜面面积

$$A_{\text{tot}} = Nwh$$

为面积基准，单位镜面面积年平均输出可写为

$$P_A = \frac{\overline{E}_{\text{field}}}{A_{\text{tot}}}.$$

目标是在满足额定功率与全部几何规则的条件下使 P_A 尽量大。

6.2 约束接口

候选设计至少须通过以下检查：

1. 年平均输出热功率 $\overline{E}_{\text{field}} \geq 60 \text{ MW}$ ，并保留足以覆盖复算误差的裕量；
2. 镜面宽高均在 $[2, 8] \text{ m}$ 内，且 $w \geq h$ ；
3. 安装高度在 $[2, 6] \text{ m}$ 内，并满足完整旋转包络不触地；
4. 镜场满足建设区域边界、塔周 100 m 禁布区和相邻镜间距约束。

6.3 求解、验证与结果

待证据完成：写入人类批准的主方法与可用基线、候选表示、约束处理和停止条件。

待证据完成：写入风险探针、基线比较、功率裕量、扰动敏感性、固定随机种子及最终高精度复算。

待证据完成：从冻结数值生成问题二表 1 至表 3 和 `result2.xlsx`，并验证论文与 Excel 逐字段一致。

七、 问题三：可变规格定日镜场优化设计

7.1 问题扩展

问题三在问题二变量的基础上，将统一宽度、高度与安装高度扩展为逐镜变量 (w_i, h_i, z_i) 。总镜面面积相应变为

$$A_{\text{tot}} = \sum_{i=1}^N w_i h_i, \quad P_A = \frac{\overline{E}_{\text{field}}}{A_{\text{tot}}}.$$

本问必须沿用问题一的光学评价器，并以问题二的统一规格设计作为同口径参照。

7.2 新增约束与比较口径

除问题二的场地与功率约束外，还须逐镜检查尺寸、安装高度和旋转离地约束，并按经确认的异尺寸镜间距口径完成成对检查。镜场平均效率的加权方式也须与功率公式和表格定义一致。

7.3 求解、验证与结果

待证据完成：写入经批准的逐镜变量表示、搜索或调整机制，以及控制高维自由度的证据。

待证据完成：量化相对问题二的单位面积增益、稳定性和新增制造维护复杂度；若增益不稳定，不得宣称可变规格更优。

待证据完成：从冻结数值生成问题三表 1 至表 3 和 `result3.xlsx`，并验证论文与 Excel 逐字段一致。

八、结果讨论

本节将从统一评价口径下比较三个问题，重点讨论光学效率分量、60 MW 功率约束裕量、单位面积产出、布局可实施性和结果稳定性。

待证据完成：写入经人类确认的物理解释、适用范围和限制；所有比较值必须来自 `frozen_numbers.json`，所有稳定性表述必须有鲁棒性报告支持。

九、结论

待证据完成：在问题一至问题三结果完成、通过审查并冻结后，概括最终数值、方法适用范围和主要限制。不得从当前题目解析阶段推断贡献、置信度或物理意义。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 A 题：定日镜场的优化设计及附件 [Z]. 2023.
- [2] latexstudio. CUMCMThesis：全国大学生数学建模竞赛 $\text{\LaTeX}$ 论文模板 [EB/OL]. <https://github.com/latexstudio/CUMCMThesis>.

附录 A 程序与结果文件索引

待证据完成：在代码和实验通过审查后，从 `scripts/` 与 `results/` 生成最终文件索引；不得引用未审查的探索性文件。

附录 B 补充表格与图形

待证据完成： 仅纳入正文引用的补充证据以及通过渲染验证的 Type 4 附录图。