

#	Čas	Servis	Vlajky	Priorita	Zdrojová...Název zdroje	Adresa...	Název místa určení	Funkce budovy	Část budovy	Po...Typ	DPT	Info
1	22.12.2023 10:2...											Záznam byl zahájen, Hostitel=...
2	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.5	Push-button 4-gang plus	5/0/0	Lock		5	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
3	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.6	KNX ARGUS 180 UP	1/1/2	Light 2 value		5	GroupValu...	5.001 p...\$BF 74,9%
4	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.5	Control unit 0-10 V REG-K...	1/1/3	Light 2 on/off status		6	GroupValu...	1.001 s...\$01 On
5	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.5	Push-button 4-gang plus	4/1/0	Device 2 on/off		5	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
6	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.3	Switch actuator REG-K/4x...	4/1/1	Device 2 status		6	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
7	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.5	Push-button 4-gang plus	4/2/0	Device 3 on/off		5	GroupValu...	1.001 s...\$01 On
8	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.3	Switch actuator REG-K/4x...	4/2/1	Device 3 status		6	GroupValu...	1.001 s...\$01 On
9	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.5	Control unit 0-10 V REG-K...	1/1/4	Light 2 value status		6	GroupValu...	5.001 p...\$BF 74,9%
10	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.3	Push-button 4-gang plus	2/1/1	Movement 2		5	GroupValu...	1.001 s...\$01 On
11	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.3	Push-button 4-gang plus	2/2/1	Movement 3		5	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
12	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.6	KNX ARGUS 180 UP	1/1/2	Light 2 value		5	GroupValu...	5.001 p...\$00 0,0%
13	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.3	Push-button 4-gang plus	2/2/0	Stop/step 3		5	GroupValu...	1.001 s...\$01 On
14	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.5	Control unit 0-10 V REG-K...	1/1/3	Light 2 on/off status		6	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
15	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.5	Control unit 0-10 V REG-K...	1/1/4	Light 2 value status		6	GroupValu...	5.001 p...\$00 0,0%
16	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.6	KNX ARGUS 180 UP	1/1/2	Light 2 value		5	GroupValu...	5.001 p...\$BF 74,9%
17	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.5	Control unit 0-10 V REG-K...	1/1/3	Light 2 on/off status		6	GroupValu...	1.001 s...\$01 On
18	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.4	Push-button 1-gang plus	1/3/0	DALI on/off		5	GroupValu...	1.001 s...\$01 On
19	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.2	SpaceLogic KNX DALI-Gat...	1/3/3	DALI on/off status		6	GroupValu...	1.001 s...\$01 On
20	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.4	Push-button 1-gang plus	1/3/1	DALI dimming		5	GroupValu...	3.007 d...\$09 + 100%
21	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.4	Push-button 1-gang plus	1/3/1	DALI dimming		5	GroupValu...	3.007 d...\$08 + Break
22	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.2	Push-button, 2-gang plus,...	3/0/1	Actuating temp. cooling		5	GroupValu...	5.001 p...\$00 0,0%
23	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.2	SpaceLogic KNX DALI-Gat...	1/3/4	DALI value status		6	GroupValu...	5.001 p...\$FF 100,0%
24	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.2	Push-button, 2-gang plus,...	3/0/0	Actuating temp. heating		5	GroupValu...	5.001 p...\$31 19,2%
25	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.5	Control unit 0-10 V REG-K...	1/1/4	Light 2 value status		6	GroupValu...	5.001 p...\$BF 74,9%
26	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.4	Push-button 1-gang plus	1/3/0	DALI on/off		5	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
27	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.2	SpaceLogic KNX DALI-Gat...	1/3/4	DALI value status		6	GroupValu...	5.001 p...\$00 0,0%
28	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.2	SpaceLogic KNX DALI-Gat...	1/3/3	DALI on/off status		6	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
29	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.2	Push-button, 2-gang plus,...	3/0/0	Actuating temp. heating		5	GroupValu...	5.001 p...\$00 0,0%
30	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.6	KNX Fan coil actuator RE...	3/0/5	Fan		6	GroupValu...	5.001 p...\$00 0,0%
31	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.6	KNX ARGUS 180 UP	1/1/2	Light 2 value		5	GroupValu...	5.001 p...\$00 0,0%
32	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.1.6	KNX ARGUS 180 UP	1/1/2	Light 2 value		5	GroupValu...	5.001 p...\$BF 74,9%
33	22.12.2023 10:3... ze sběrní...			Nízká	5.0.5	Control unit 0-10 V REG-K...	1/1/4	Light 2 value status		6	GroupValu...	5.001 p...\$BF 74,9%

#	Čas	Servis	Vlajky	Priorita	Zdrojová...Název zdroje	Adresa...	Název místa určení	Funkce budovy	Část budovy	Po... Typ	DPT	Info
34	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.1.6	KNX ARGUS 180 UP	1/1/2	Light 2 value		5	GroupValu...	5.001 p...\$00 0,0%
35	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.1.6	KNX ARGUS 180 UP	1/1/2	Light 2 value		5	GroupValu...	5.001 p...\$BF 74,9%
36	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.0.4	Blind actuator REG-K/4x/...	2/1/4	Height Status 2		6	GroupValu...	5.001 p...\$FF 100,0%
37	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.0.5	Control unit 0-10 V REG-K...	1/1/4	Light 2 value status		6	GroupValu...	5.001 p...\$BF 74,9%
38	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.1.5	Push-button 4-gang plus	5/0/0	Lock		5	GroupValu...	1.001 s...\$01 On
39	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.0.65	-	1/1/0	Light 2 on/off		6	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
40	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.0.5	Control unit 0-10 V REG-K...	1/1/3	Light 2 on/off status		6	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
41	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.0.5	Control unit 0-10 V REG-K...	1/1/4	Light 2 value status		6	GroupValu...	5.001 p...\$00 0,0%
42	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.1.2	Push-button, 2-gang plus,...	3/0/1	Actuating temp. cooling		5	GroupValu...	5.001 p...\$00 0,0%
43	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.1.2	Push-button, 2-gang plus,...	3/0/0	Actuating temp. heating		5	GroupValu...	5.001 p...\$00 0,0%
44	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.1.5	Push-button 4-gang plus	4/3/0	Device 4 on/off		5	GroupValu...	1.001 s...\$01 On
45	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.0.3	Switch actuator REG-K/4x...	4/3/1	Device 4 status		6	GroupValu...	1.001 s...\$01 On
46	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.1.5	Push-button 4-gang plus	4/3/0	Device 4 on/off		5	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
47	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.0.3	Switch actuator REG-K/4x...	4/3/1	Device 4 status		6	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
48	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.1.5	Push-button 4-gang plus	4/0/0	Device 1 on/off		5	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
49	22.12.2023 10:3...	ze sběrní...		Nízká	5.0.3	Switch actuator REG-K/4x...	4/0/1	Device 1 status		6	GroupValu...	1.001 s...\$00 Off
50	22.12.2023 10:3...											Záznam byl zastaven