

Skupinová adresa



Projekt: Maturita2024


Počáteční datum: pátek 15. září 2023









Tisknout datum: pátek 8. prosince 2023

Čas tisku: 10:27:52

Stav: Editace

Adresa Popis Komentáře	Název	Typ	Centrál	Vést přes liniovou spojku
 0	Central			Ne
 1	Lights			Ne
 1/0	Light 1			Ne
 1/0/0	Light 1 on/off	1 bit	Ne	Ne
 1/0/1	Light 1 dimming	4 bit	Ne	Ne
 1/0/2	Light 1 value	1 byte	Ne	Ne
 1/0/3	Light 1 on/off status	1 bit	Ne	Ne
 1/0/4	Light 1 value status		Ne	Ne
 1/1	Light 2			Ne
 1/1/0	Light 2 on/off	1 bit	Ne	Ne
 1/1/1	Light 2 dimming	4 bit	Ne	Ne
 1/1/2	Light 2 value	1 byte	Ne	Ne
 1/1/3	Light 2 on/off status	1 bit	Ne	Ne
 1/1/4	Light 2 value status	1 byte	Ne	Ne
 1/2	Light 3			Ne
 1/2/0	Light 3 on/off	1 bit	Ne	Ne
 1/2/1	Light 3 dimming	4 bit	Ne	Ne
 1/2/2	Light 3 value	1 byte	Ne	Ne
 1/2/3	Light 3 on/off status	1 bit	Ne	Ne
 1/2/4	Light 3 value status	1 byte	Ne	Ne
 1/3	Light DALI			Ne
 1/3/0	DALI on/off	switch	Ne	Ne
 1/3/1	DALI dimming	dimming control	Ne	Ne
 1/3/2	DALI dimming value	percentage (0..100%)	Ne	Ne
 1/3/3	DALI on/off status	switch	Ne	Ne
 1/3/4	DALI value status	percentage (0..100%)	Ne	Ne
 1/3/5	DALI failure status	alarm	Ne	Ne
 2	Blinds			Ne
 2/0	B1			Ne
 2/0/1	Movement 1	1 bit	Ne	Ne
 2/0/2	Stop/step 1	1 bit	Ne	Ne
 2/0/3	Height 1	1 byte	Ne	Ne
 2/0/4	Slat 1	1 byte	Ne	Ne
 2/0/5	Height Status 1	1 byte	Ne	Ne
 2/0/6	Slat Status 1	1 byte	Ne	Ne
 2/1	B2			Ne
 2/1/0	Stop/step 2	1 bit	Ne	Ne
 2/1/1	Movement 2	1 bit	Ne	Ne
 2/1/2	Height 2	1 byte	Ne	Ne
 2/1/3	Slat 2	1 byte	Ne	Ne

Adresa Popis Komentáře	Název	Typ	Centrál	Vést přes liniovou spojku
 2/1	B2			Ne
 2/1/4	Height Status 2	1 byte	Ne	Ne
 2/1/5	Slat Status 2	1 byte	Ne	Ne
 2/2	B3			Ne
 2/2/0	Stop/step 3	1 bit	Ne	Ne
 2/2/1	Movement 3	1 bit	Ne	Ne
 2/2/2	Height 3	1 byte	Ne	Ne
 2/2/3	Slat 3	1 byte	Ne	Ne
 2/2/4	Height Status 3	1 byte	Ne	Ne
 2/2/5	Slat Status 3	1 byte	Ne	Ne
 2/3	B4			Ne
 2/3/0	Stop/step 4	1 bit	Ne	Ne
 2/3/1	Movement 4	1 bit	Ne	Ne
 2/3/2	Height 4	1 byte	Ne	Ne
 2/3/3	Slat 4	1 byte	Ne	Ne
 2/3/4	Height Status 4	1 byte	Ne	Ne
 2/3/5	Slat Status 4	1 byte	Ne	Ne
 3	Heating			Ne
 3/0	Floor0			Ne
 3/0/0	Actuating temp. heating	1 byte	Ne	Ne
 3/0/1	Actuating temp. cooling	1 byte	Ne	Ne
 3/0/2	Temp(display)	2 bytes	Ne	Ne
 3/0/3	Night mode	1 bit	Ne	Ne
 3/0/4	Comfort mode	1 bit	Ne	Ne
 3/0/5	Fan	1 byte	Ne	Ne
 4	Monitoring			Ne
 4/0	Appliance 1			Ne
 4/0/0	Device 1 on/off	1 bit	Ne	Ne
 4/0/1	Device 1 status	1 bit	Ne	Ne
 4/1	Appliance 2			Ne
 4/1/0	Device 2 on/off	1 bit	Ne	Ne
 4/1/1	Device 2 status	1 bit	Ne	Ne
 4/2	Appliance 3			Ne
 4/2/0	Device 3 on/off	1 bit	Ne	Ne
 4/2/1	Device 3 status	1 bit	Ne	Ne
 4/3	Appliance 4			Ne
 4/3/0	Device 4 on/off	1 bit	Ne	Ne
 4/3/1	Device 4 status	1 bit	Ne	Ne
 4/4	CO2			Ne
 4/4/0	CO2	2 bytes	Ne	Ne
 4/4/1	Humidity	1 byte	Ne	Ne

Adresa Popis Komentáře	Název	Typ	Centrál	Vést přes liniovou spojku
 4/4	CO2			Ne
 4/4/2	Temperature (co2)	2 bytes	Ne	Ne
 4/5	Movement sensor			Ne
 4/5/0	Lighting-entrance	2 bytes	Ne	Ne
 4/5/1	Lighting-bathroom		Ne	Ne
 5	Other			Ne
 5/0	Presence monitoring			Ne
 5/0/0	Lock	1 bit	Ne	Ne