



SCHEMA UTENZE ELETTRICHE





NEL CASO DI GRUPPI DI USCITE CONCENTRATE IN UN SOLO PUNTO QUOTATO TALI USCITE DOVRANNO ESSERE DISTANTI IL MINIMO POSSIBILE TRA DI LORO.

USCITE PIU' VICINE POSSIBILE A QUOTA UNICA

600 mm QUOTA USCITA UNICA

(alla mezzeria)

NO	OTE GENERALI:
- t	utte le misure sono da verificare sul luogo;
- I	a posizione della baionetta è da verifcarsi in sede di costruttivo;
- 1	e altezze si considerano dal pavimento finito al controsoffitto;
- 10	e dotazioni impiantistiche sono riportate nelle specifiche tavole "2011 PE F&B 03-04";
- la	a legenda completa è riportata sulla tavola "2011 PE F&B 06";
1	dettagli esecutivi di massima sono riportati nella tavola dedicata;

ITEM	QTY	SOURCE	DESCRIPTION	CONNECTIO N	VOLTAGE	POWER UNIT KWE	TOTAL POWER KWE	POWER UNIT WATT	TOTAL POWER WATT
			CELLAR						
1A	1	INCOLD	Walk-In Cooler Daily						
1B	1	INCOLD	Walk-In Cooler Meat						
1C	1	INCOLD	Walk-In Cooler Produce						
1.1	3	KFL	Evaporator Coil						
1.2	1	RIVA COLD	Condensing Unit, Water Cooled	DIRETTO	220			700	700
1.2	1	RIVA COLD	Condensing Unit, Water Cooled	DIRETTO	220	1,50	1,50		
1.2	5	RIVA COLD Cambro	Condensing Unit, Water Cooled	DIRETTO	220	2,00	2,00		
2.1	2	Cambro	Storage Shelving _4 shelf Storage Shelving _4 shelf						
2.2	1	Cambro	Storage Shelving _4 shelf						
2.3	1	Cambro	Storage Shelving _4 shelf						
5	2	HUPFER	Bun Pan Rack, Mobile						
			DRY STORA	AGE			1		
6	2	Cambro	Storage Shelving _5 shelf						
6.1	1	Cambro	Storage Shelving _5 shelf						
			DOUGH PREPAI	RATION				I.	
8	1	Hobart	Mixer, Spiral Dough, 20 LT	DIRETTO	380	2,50	2,50		
9	1	FABRICATOR	Stainless steel worktop with lower cupboard compartment and free compartment for housing freezer table						
10	1	FABRICATOR	Wall Shelf, Bracketless						
		ELECTROLUX	·	DIDETTO	220			250	250
11	1	PROFESSIONAL	290lt freezer table, 2 doors, no top	DIRETTO	220			250	250
12	1	Hobart	Planetary Mixer	PRESA	380	2,50	2,50		
			POT WAS	H			1	T	
15	1	ELECTROLUX PROFESSIONAL	Hand Sink w/ Soap & Towel Disp, knee control, 1 bathvand cupboard space underneath						
16	1	FABRICATOR	Stainless steel shaped worktop with 2-basin sink, waste						
			compartment and dishwasher compartment						
16.1	2	FABRICATOR FABRICATOR	Prep Sink (included in equipment 16) Double Wall Shelf. Bracketless						
17.2	2	FABRICATOR	Double Wall Shelf, Bracketiess						
18	1	Hobart	Dishwasher, Undercounter	DIRETTO	380	4,90	4,90		
			DOUGH PREPARATION & E			1,22	.,		
19	1	Cambro	Storage Shelving _5 shelf						
20	1	MONFERRINA P3		PRESA	220			900	900
21	1	FABRICATOR	Wall Shelf, Bracketless						
22	1	FABRICATOR	Stainless steel worktop with underlying drawers, cupboards,						
23	1	ELECTROLUX	tray holder and free space for waste bin and ingredient bin Dough Sheeter	PRESA		0,37	0,37		
25	3	PROFESSIONAL Rubbermaid	Ingredient Bin	PRESA		0,37	0,37		
26	1	FABRICATOR	Wall Shelf, Bracketless						
			PREPARATI	ION					
			Stainless steel worktop with basin, underneath cupboard						
27	1	FABRICATOR	compartment, drawer unit and free compartment for inserting refrigerated table						
27.1	1	FABRICATOR	Prep Sink						
28	1	FABRICATOR	Double Wall Shelf, Bracketless						
29	1	ELECTROLUX	Refrigerated work top gn 1/1 temperature -2°/+8°c without	DIRETTO	220			250	250
		PROFESSIONAL ELECTROLUX	top hand sink w/ soap & towel disp. floor standing with waste	-					
30	1	PROFESSIONAL	compartment and knee control, 1 bowl						
			COLD STOR	AGE					
31.1	1	ELECTROLUX PROFESSIONAL	670l 1 door fridge -2/+10°c, digital, with light (r290)	PRESA	220			300	300
		ELECTROLUX							
31.2	1	PROFESSIONAL	1430 lt 2 door fridge -2/+10°c, digital, with light (r290)	PRESA	220			200	200
32	1	ELECTROLUX PROFESSIONAL	1430 lt 2 door fridge -2/+10°c, digital, with light (r290)	PRESA	220			700	700
		55.510 12	BULK/BEVERAGE	STORAGE		<u> </u>	I .	I	I
35	2	Cambro	Storage Shelving _5 shelf						
35.1	3	Cambro	Storage Shelving _5 shelf						
36	1	KFL	Evaporator Coil						
		I	PREDISPOSIZIONI PER	R IL CANTIERE		1	ı		1
36.1	1	RIVA COLD	Condensing Unit, Water Cooled	DIRETTO	220			700	700
37	1	RIVA COLD	Condensing Unit, Water Cooled	DIRETTO	220	2,00	2,00		
	1	RIVA COLD	Condensing Unit, Water Cooled	DIRETTO	220	1,50	1,50		
38	-	1	PRESE DI SER	RVIZIO	1	I	1	1	1
38								1	
2	4		PRESE DI SERVIZIO 2					700	2.800
	4		PRESE DI SERVIZIO 2 PRESE DI SERVIZIO 2		220	1,00	4,00	700	2.800

LEGENDA SIMBOLLELETTRICI

LEGENDA SIMBOLI ELETTRICI					
	Presa interbloccata pentapolare 380/400 V trifase+terra+neutro				
000	Presa Tipo Schuko/bipasso 220/240 V monofase+terra				
	Presa interbloccata 220/240 V monofase+terra				
	Arrivo linea 380/400 V trifase+terra+neutro con interruttore di sezionamento a monte				
	Arrivo linea 220/240 V monofase+terra con interruttore di sezionamento a monte				
A.L.	Arrivo Linea				
P.I.	Presa interbloccata				
Sk	Presa Schuko				
Н	Altezza da pavimento (espressa in mm. e indicata sul lay out)				
аР	A pavimento				
aS	A soffitto				

LEGENDA PRESE DI SERVIZIO




NOTE

• . —	
	Predisposizione per futuri differenti utilizzi attrezzature
*	Predisposizione tubo di scarico in caso di apparecchiatura refrigerata con motore remoto
**	Predisposizione impianti in attesa della definizione delle apparecchiature da parte di RH
	Doppia predisposizione in attesa di sapere se celle con motore a bordo o in remoto
NNA	Numero attrezzatura non disponibile
NOTA	Pilette tutte previste con scarico centrale come da misure

COMUNE DI MILANO CONSTRUCTION DOCUMENTATION

Property AST VENEZIA S.R.L. Via Borgonuovo, 9 20121 Milano Tenant RH MILAN S.R.L. Vicolo San Giovanni sul muro, 9 20121 Milano



CONSULTANT'S TEAM

piazza santissima t 20154 milano bmsprogetti.it Designer
ing. Aldo Bottini

Consultants
SMP studio
PAN studio
Jensen Hughes

Ristruttazione Edilizia - Corso Venezia 56

E					SCALE	
ta	a piano B02 allacciamenti elettrici e dettagli					
:U	IMENT				ISSUE DATE	
1 1	PE F&B 004				04/12/2024	
1	DATE	DESCRIPTION	EDITED	VERIFIED	APPROVED	
	05/02/2025	Revisione per inserimento attrezzature corrette	MR	CC	AM	
	07/03/2025	Tender Package	MR	CC	AM	

PE F&B 004