נתן ולדמן ובניו בע"מ
בניה פיתוח ותשתיות

תמצית הדרכת בטיחות והוראות בטיחות לעבוד באתר בניה

ציוד מגן אישי

חובה לנעול נעלי מגן

חובה לחבוש קסדת מגן

משקפי מגן חובה !

סילוק\מיזעור הסיכון\דרכי מנע	כשל\תרחיש שלילי	השפעה שלילית
· כל עובד יצטייד בנעלי עבודה תקניות ,קסדת מגן ואפוד זוהר · בנוסף העובד ישתמש בציוד מגן אישי נוסף לפי סוג העבודה ובהתאם לחוק הציוד מגן אישי ,הוראות יצרן .לכל בירור בנושא מול מנ"ע · במידה והציוד אינו תקין ,להחליפו מייד · חתימתי על מסמך זה מהווה התחייבות לשימוש בציוד מגן אישי ולפעול לפי התדריך שקיבלתי	· אי שימוש בציוד מגן אישי · אי בדיקת ציוד מגן אישי · שימוש לא תקין בציוד מגן אישי	· פגיעות פיזיולוגיות · פגיעות גפיים ועיניים · נזק בריאותי

ציוד מכני הנדסי

זהירות

טרקטור בתנועה

סילוק\מיזעור הסיכון\דרכי מנע	כשל\תרחיש שלילי	השפעה שלילית
· הפעלת ציוד מכני הנדסי אך ורק ע"י מורשים ובעלי ניסיון · ציוד מכני הנדסי יהיה עם צופר נסיעה אחורנית ,פנסי תאורה ,פסים זוהרים וצ'קלקה · בזמן מעבר או עבודה להיות עירני ולשמור על מרווח בטיחות ,לגשת לציוד מכני הנדסי עם קשר עין עם המפעיל · להיזהר מכלי ציוד מכני הנדסי שנוסע לאחור ,נסיעה לאחור בליווי · מהירות מירבית 10קמ"ש ,עליה \ירידה לכלי מהמקומות הייעודיים	· הפעלה ע"י לא מורשים \לא מנוסים · פגיעה בעובדים בזמן מעבר עבודה · נפילת עובדים מציוד הנדסי · התהפכות ציוד מכני הנדסי	· דריסה · פגיעות גוף · החלקה · המחצויות

נתן ולדמן ובניו בע"מ
בניה פיתוח ותשתיות

תמצית הדרכת בטיחות והוראות בטיחות לעבוד באתר בניה

עבודה בגובה

הישמר מנפילה

סולם פגום

השימוש אסור

סילוק\מיזעור הסיכון\דרכי מנע	כשל\תרחיש שלילי	השפעה שלילית
· הגדרה :עבודה בגובה עם סכנת נפילה לעומק 2מ' · אין מעקה תקני ,הטיית גוף האדם מעבר למעקה , מתוך ציוד עבודה גובה סל הרמה · פיגום ממוכן סל הרמה · ציוד מגן אישי ועזר לעבודה בגובה :ייבדק לפני שימוש ,עבודה ע"פ תקנות עבודה בגובה הוראות יצרן .לדווח על כל ליקוי פגם · סולמות :עליה עד מטר מקצה עליון ,איסור הליכה , לא לעבודה ממושכת · במות פיגומים סלים :עבודה באישור מנהל עבודה · פיגומים/משטחי עבודה :לא לפרק חלקים ,ברוחב 60 ס"מ לפחות ,עליה/ירידה מסולמות ,אין להעמיד סולם על הפיגום · כללי :עבודה בתנאי מזג ותאורה מתאימים לעבודה ולהפעלת ציוד נקודת עגינה 1.5טון ,עבודה בגובה לפחות שני אנשים ,חובת שימוש קסדה עם סנטריה , רתמת גוף מלאה מערכת אבטחה למניעת/בלימת נפילה	· עובד לא מוסמך ולא מיומן לביצוע עבודה בגובה · ציוד עבודה לא תקני\תקין\מתאים\לא נכון · אין מעקה תקני ובטוח למניעת נפילה · כשל בנקודת עגינה	· נפילה ממפלסים גבוהים ופיגומים · נפילה מציוד לעבודה בגובה כגון במות וסולמות · התחשמלות בגובה

חשמל וציוד חשמלי מטלטל

מיגון חובה!

סכנה!

סילוק\מיזעור הסיכון\דרכי מנע	כשל\תרחיש שלילי	השפעה שלילית
· ציוד חשמלי :שימוש ע"פ ייעודו ולפי הוראות יצרן , ייבדק ע"י חשמלאי מוסמך ולפני שימוש ,אם לא תקין ,יש להפסיק את העבודה ולהודיע למנהל עבודה ,לא לפרק מגנים והגנות ,תיקונים ע"י מורשים ,לא להפעיל בסביבה רטובה ,העובד יהיה בקי בהפעלת הציוד · כבלים :בידוד כפול ,לא ברצפה ולא בסביבה רטובה , שקע/תקע תעשייתי ,הזנה דרך פחת ,חבר אחרי פריסה ,נתק לפני כיפול · עבודות חשמל :לא במתח חי ,בהשגחת חשמלאי מורשה ,לנעול מקורות הזינה ולשלט ,אין לבצע בסביבה רטובה וללא תאורה מספקת ובמזג אוויר מסוכן ,לשמור מרחק מרשת אווירית לפחות 5מ'	· שימוש בציוד חשמלי לקוי או לא נכון · תיקונים על ידי אנשים לא מורשים · פגיעה בכבלים ובתשתית חשמל · התחשמלות מחשמל חי · כבל מאריך בסביבה רטובה	· התחשמלות · כוויות\פגיעות עיניים\שריפה קשת חשמלית

נתן ולדמן ובניו בע"מ
בניה פיתוח ותשתיות

תמצית הדרכת בטיחות והוראות בטיחות לעבוד באתר בניה

חפירות

סכנה!

תעלה פתוחה

סילוק\מיזעור הסיכון\דרכי מנע	כשל\תרחיש שלילי	השפעה שלילית
· ביצוע חפירה באישור מנהל עבודה ולאחר סריקת תשתיות ובעלי חיים · עבודה ליד תשתיות בכלים ידניים ובזהירות · עליה וירידה ממקומות ייעודיים ,חובת גידור חפירה ושילוט · חפירה לפי שיפוע טבעי\דיפון ,נקיטת אמצעים למניעת התמוטטות · רוחב חפירה יאפשר ביצוע העבודה ,מעברים מעל חפירה 60ס"מ · ציוד הנדסי יתקרב עד למרחק בטוח ,עובדים לא יעבדו בסביבת הציוד	· נפילת עובדים בחפירה · התמוטטות חפירה · פגיעה בתשתיות · התהפכות ציוד הנדסי · הקשות מזוחלים	· חבלות · נפילות · התמוטטות חפירה · התחשמלות · הקשות

עבודות חמות

אש ,להבה גלויה
ועישון אסורים

סילוק\מיזעור הסיכון\דרכי מנע	כשל\תרחיש שלילי	השפעה שלילית
· עבודות חמות :לאחר אישור ממנהל עבודה ,הגנת תשתיות ,ציוד מגן אישי מתאים ,צופה אש באזור בזמן ולאחר ביצוע ,להרחיק חומרים דליקים/בעירים לפחות 10מ' ,להחזיק אמצעי כיבוי מתאימים , להרחיק כבלי חשמל · גלילי גז :טיפול ע"י עובדים בקיאים,שינוע בצורה בטוחה,לקבע בניצב לרצפה ,להשתמש במכסים , להרחיק שמנים ,להרחיק ממקור חום ,צנרת תקינה עם ציוד בטיחותי תקני ,תקין ובתוקף	· שימוש בציוד מגן אישי לא תקין ,כשל בציוד · פיצוץ גלילי גז · שריפות עובדים\ציוד\סביבה	· פגיעות עיניים · כוויות · דליקה\שריפה · התפוצצויות · התחשמלות

עבודות הנפה

סכנה !אסור לעמוד מתחת למטען מורם

סילוק\מיזעור הסיכון\דרכי מנע	כשל\תרחיש שלילי	השפעה שלילית
· מתקן הרמה ואבזרי הרמה :יבדקו ע"י בודק מוסמך ולפני שימוש,יופעלו ע"י מפעילים מורשים ומנוסים · עבודות הנפה :באישור מנהל העבודה ,גידור אזור ההנפה ,קשירה והכוונה ע"י אתתים ,אין לעבוד מתחת למטען מורם ,טיפול במטען מטר מגובה הרצפה · למניעת נפילת חלקים :הנפה בכלים ייעודים ,קשירת וחביקת מטענים ,עבודה בזהירות ובצורה אנכית	· כשל במתקן\אביזרי הרמה · פגיעות עובדים ממטענים מורמים · נפילת חלקי מטענים	· פגיעות גוף · פגיעות גפיים · המחצויות · פגיעות ראש

נתן ולדמן ובניו בע"מ
בניה פיתוח ותשתיות

תמצית הדרכת בטיחות והוראות בטיחות לעבוד באתר בניה

חומרים מסוכנים

סכנה!

חומרים מסוכנים

סילוק\מיזעור הסיכון\דרכי מנע	כשל\תרחיש שלילי	השפעה שלילית
· שימוש בחומרים כימיים לאחר קבלת תדריך בטיחות בהתאם לגיליון הבטיחות של החומר · עבודה עם ציוד מגן אישי ע"פ גיליון הבטיחות של החומר · לאוורר את מקום העבודה ולהרחיק אש מחומרים דליקים · השמד אריזות /מכלים ריקים לאחר שימוש ולא להשאיר בשטח	· שימוש בחומרים מזיקים לבריאות · ציוד מגן אישי לא מתאים לסכנה\לא תקין · עבודה במקום לא מאוורר	· חנק\סחרחורות · כוויות · שריפות\התפוצצות · מחלות מקצוע

הנחיות בטיחות כלליות

הרמה נכונה מונעת סבל רב מאוד

אל תעשה	עשה
· אל תשתמש בטלפון תוך כדי הליכה או ביצוע משימה · אל תתקן/תפעיל ציוד שאינך בקיא בו · אל תעשה פעולה במזיד אשר יכולה להציב לך נזק ולאחרים · אל תשתמש בציוד לא תקין או לא מתאים למשימה · אל תפרק מעקה/גידור ללא אישור ממנהל העבודה · אל תזרוק חומר/ציוד יש להוריד בצורה מבקרת · אל תקפוץ /תטפס מעל פיגום או סולם · אסור להעמיס משקל מעבר למותר · אל תעבוד במקום אשר יש בו סכנת נפילה ואין אמצעי למניעת נפילה · אל תבצע עבודה אם לא ברורה לך מבחינה מקצועית ובטיחותית · אל תבצע עבודת יחיד	· להיכנס לאתר דרך הכניסות הייעודים ולהיזהר מציוד הנדסי · יש להתנהג ע"פ השילוט האזהרתי באתר · הרמת ציוד חומרים צמוד לגוף ולא יותר מ 25ק"ג · תחילת הרמה בכיפוף ברכיים ,היעזר בעובד נוסף · כסה פתחים בורות למניעת נפילת עובדים · דווח על כל ליקוי סכנה מפגע/מקרה מסוכן/תאונה ל מנ"ע · תתייעץ עם מנ"ע ממונה בטיחות בכל עבודה שלא ברורה לך · שהות באתר כל עוד מנהל עבודה נמצא באתר · בצע עבודה לא מעל או מתחת לעובדים אחרים · במידה וצריך עזרה ראשונה גש למנהל עבודה · לדאוג לתאורה מספקת לביצוע העבודה בצורה בטוחה