



Checklista brand inför fest och event

Sektion		
Adress		Lokal
Datum		

Denna checklista fylls i av brandskyddsansvarige i lokalen i samband med uppstart av event eller fest.

Checklistan ska efter genomgång förvaras i lokalen och visas upp på begäran av väktare vid uppföljning av egenkontrollen. Brister i kontrollen kan innebära att evenemanget stängs.

Kontrollpunkter	Brist	OK
1. Brandredskap finns på avsedda platser och inte är blockerad, att manometer visar grönt och plombering ej är bruten	☐	☐
2. Utrymningsvägarna fria från löst material (in – och utsida)	☐	☐
3. Passage i utrymningsvägarna är lätt öppningsbara utan nyckel eller annat redskap	☐	☐
4. Varselvästar finns tillgängliga	☐	☐
5. Vägledande markering (markerade utrymningsvägar) fungerar och är belysta	☐	☐
6. Informerat om utrymningsvägar, återsamlingsplats och brandskydd samt agerande vid brandlarm	☐	☐
7. Brandskyddsorganisationen är dokumenterad	☐	☐
8. Larm/handlingsplan upprättad	☐	☐
9. Eluttag och anslutna ledningar är hela	☐	☐
10. Säker förvaring av garderob	☐	☐
11. Ordningsregler finns upprättade	☐	☐
12. Kännedom om antal personer i lokalen, aktuell siffra och max antal	☐	☐

Kontroll utförd den (datum)

(namn på brandskyddsansvarig)

Ifylles av väktare

Kontroll, datum och tid	Antal i lokalen	Väktare anställningsnummer