

LISTA ESPECÍFICA DE RIESGO – TAREAS DE EXCAVACIONES	A. T. N.º:
INSTRUCCIONES 1- Esta lista de verificación se completará al inicio de las tareas específicas y su cumplimiento se verificará durante la ejecución de las mismas. 2- El Emisor del Permiso de Trabajo y el Solicitante de la actividad deben llenar esta lista en conjunto. 3- Sólo se comenzará la tarea específica una vez que <u>en esta lista de chequeo</u> todas las respuestas sean afirmativas (en el caso que aplique el requisito) y ésta posea las firmas del Emisor y el Solicitante. 4- En el caso de que alguna de las preguntas no se pueda responder afirmativamente se detendrá la confección de la planilla y NO se dará comienzo a la tarea específica hasta tanto no se adopten las medidas que permitan obtener una respuesta afirmativa.	

Ítem	REQUISITOS A VERIFICAR	SI	N/A
1	¿Se ha verificado que la traza de la excavación y las cotas proyectadas no interfiera con caños y cañeros eléctricos enterrados antes de proceder a la realización de la misma?		
2	¿Ante la existencia de potenciales interferencias que no puedan ser ubicadas, se ha contemplado la utilización de equipamiento específico para la detección de líneas de fluido (detectores de metales, de flujo, etc.), a fin de proceder a la detección de los mismos?		
3	¿Se estableció el cateo manual de líneas subterráneas y su posterior señalización?		
4	Los trabajadores expuestos al tráfico vehicular, ¿están provistos de chalecos de material reflectante, banderillas de peligro?		
5	¿Se ha establecido que el acopio de material deberá realizarse como mínimo a 2 m. del borde de la excavación, a fin de que no ocasione riesgo para las personas que ejecutan trabajos en el interior de la misma?		
6	¿Se ha realizado el análisis del tipo de suelo donde se ejecutará la excavación, para tomar las medidas necesarias que aseguren la integridad de las personas afectadas a esa tarea?		
7	¿Se estableció la inspección por parte de un supervisor experimentado en este tipo de trabajos, el cual verificará diariamente las excavaciones, fosas, y las áreas adyacentes?		
8	¿Se contempló la repetición de la inspección en casos de lluvias, filtraciones, nevadas u otras circunstancias que a su juicio puedan alterar la estabilidad y la seguridad del personal, tomando las acciones preventivas necesarias?		
9	¿Se ha establecido la señalización de todo el perímetro de la excavación, a una distancia mínima de 1m del borde, utilizando vallas si la profundidad es mayor a 1,50 m?		
10	¿Se colocaron escaleras de mano, rampa, u otro medio de salida seguro en las excavaciones cuya profundidad excedan los 1.2 m. y ubicadas para que los trabajadores no tengan que trasladarse más de 8 mts. desde su lugar de trabajo?		
11	¿Se cuenta con señalización de seguridad, como medio de advertencia para excavaciones que se dejan abiertas, o sin vigilancia, después de las horas de trabajo?		
12	¿Se ha establecido la colocación de carteles reflectantes de advertencia 200 metros antes, en las dos direcciones de tránsito, el vallado y balizas para horarios nocturnos?		
13	¿Se ha realizado la medición de atmósfera explosiva o la verificación de la existencia de gases tóxicos, o que exista la cantidad suficiente de oxígeno, teniendo en cuenta lo establecido en Procedimiento de Espacios Confinados?		
14	¿Se contempló que los trabajadores no deben trabajar en excavaciones donde haya agua acumulada, o donde el nivel del agua aumente si no se toman las precauciones de seguridad necesarias, como el uso de equipos de remoción de agua?		
15	¿Se ha establecido que el equipo de remoción y las operaciones de desagote, deben ser inspeccionados por un Supervisor especializado ya que la acción del agua dentro de las excavaciones puede causar socavón o derrumbes?		

Nota: Para la realización de tareas de excavaciones, se deberá cumplir el Procedimiento PO_OL_EIR_08 Excavaciones.

.....

.....

.....

.....

Firma SOLICITANTE	Aclaración	Firma EMISOR	Aclaración	Fecha

<i>Si el presente documento está impreso, su copia es no controlada</i>	REVISION < 05 >
---	--