

1.1 Техническая характеристика.

1.1.1 Шкаф системы автоматического управления	2(КСп-Ф-3Эс(13,5)-В(0,25))
1.1.2 Заводской номер	14491 (104046)
1.1.3 Бланк-заказ установки	1548261-ОПР-1548261-1-ОПР
1.1.4 Заказ покупателя	К-279837
1.1.5 Напряжение питания:	трёхфазное, 380 В/50 Гц
1.1.6 Коммутируемая электрическая мощность, кВт	14,0
1.1.7 Размеры в мм	1000х800х300
1.1.8 Дата изготовления:	Январь 2017
1.1.9 Предприятие - изготовитель:	ИП «ВЕЗА-Г»

1.2 Показатели надёжности

Наименование показателя	Значение
Наработка до отказа, ч, не менее	10 000
Срок службы, лет, не менее	10
Срок сохраняемости, лет	1

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки

Наименование	Тип	Количество
1.1 Шкаф управления	2(КСп-Ф-3Эс(13,5)-В(0,25))	1
Реле перепада давления диапазон 50...500 Па		2,00 шт
Реле перепада давления диапазон 100...1500 Па		2,00 шт
Канальный датчик температуры Pt1000 2-х пров.		2,00 шт

1.3.2 Ведомость эксплуатационных документов

Обозначение документа	Наименование документа
ВГ 235 44.00.000 2(КСп-Ф-3Эс(13,5)-В(0,25))	Паспорт
ВГ 235 44.00.000 2(КСп-Ф-3Эс(13,5)-В(0,25)) РЭ	Руководство по эксплуатации
ВГ 235 44.00.000 2(КСп-Ф-3Эс(13,5)-В(0,25)) СО	Схемы электрические

1.4 Свидетельство о приёме

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМЕ

Шкаф ШСАУ 1548261-ОПР-1548261-1-ОПР заводской номер № 14491 (104046) изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ ВУ 81000679 030-2011, и признан годным к эксплуатации. Сертификат соответствия ЕАС ВУ/112 02.01.002 007/17 серия № 0027314



ОТК-2
Январь 2017
Дата

Начальник ОТК

С. С. Сидорова
подпись

расшифровка подписи

1.5 Консервация.

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия, подпись

1.6 Гарантии изготовителя.

1.6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий ТУ ВУ 81000679 030-2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в эксплуатационной документации.

1.6.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты приёма изделия ОТК.

1.6.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на шкаф.

1.7 Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка с начала эксплуат. час.	Наработка после последн. ремонта, ч.	Причина снятия	Подпись лица производящего установку (снятие)

1.8 Работы при эксплуатации

Дата	Замечания по эксплуатации	Принятые меры по устранению неисправностей	Должность, фамилия, подпись

1.9 Порядок предъявления рекламаций

При обнаружении неисправности, выявленной в течение гарантийного срока, изделие направляется предприятию - изготовителю с соответствующим актом для проведения анализа отказа и устранения неисправности.

В акте должно быть указано:

наименование организации-владельца изделия, полный почтовый и железнодорожный адрес; время и место составления акта;

фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт, их должности;

время получения изделия и его заводской номер;

время ввода изделия в эксплуатацию: копия акта сдачи - приемки в эксплуатацию;

условия эксплуатации;

подробное описание выявленных неисправностей и обстоятельств их обнаружения;

заключение комиссии, составившей акт о причинах выявленных неисправностей.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность за повреждения, возникшие в результате

неквалифицированного монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.

1.10 Ремонт

1.10.1 Краткие записи о произведённом ремонте

Шкаф управления - 2(КСп-Ф-3Эс(13,5)-В(0,25)) заводской номер № 14491 (104046)
предприятие, производившее ремонт, дата ремонта
Наработка с начала эксплуатации, ч
Наработка после последнего ремонта, ч
Причина поступления в ремонт
Сведения о произведённом ремонте
Должность ответственного лица
личная подпись
расшифровка подписи

858/2 170p.7

OLK-S
BE3A

1.10.2 Свидетельство о приеме из ремонта

Шкаф управления - 2(КСп-Ф-3Эс(13,5)-В(0,25)) заводской номер № 14491 (104046)	
предприятие, производившее ремонт, дата ремонта	
вид ремонта	
Принят в соответствии с ТУ ВУ 810:00679.030-2011 и признан годным для эксплуатации. Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации	
МП личная подпись	Начальник ОТК расшифровка подписи
год, месяц, число	

Предприятие-изготовитель.
Республика Беларусь, ИП «Веза-Г»
246027, г. Гомель, Объездная ул., 9
факс. +375 232 - 215-449
тел. +375 232 - 435-217

ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕЗА-Г» (ИП «ВЕЗА-Г»)

ОКП 42 3600
ОКП РБ 27.12.31.700

Шкаф ШСАУ 1548261-ОПР;1548261-1-ОПР

ПАСПОРТ

ВГ 235.44.00.000 2(КСп-Ф-3Эс(13,5)-В(0,25)) ПС

2017