

1.1 Техническая характеристика.

1.1.1 Шкаф системы автоматического управления	КСп-Ф-ТО-ФО-АВ(18,5)
1.1.2 Заводской номер	14344 (103562)
1.1.3 Бланк-заказ установок	1546633а-ОПР
1.1.4 Заказ покупателя	К-279839
1.1.5 Напряжение питания:	трёхфазное, 380 В/50 Гц
1.1.6 Коммутируемая электрическая мощность, кВт	19,3
1.1.7 Размеры в мм	1000x800x300
1.1.8 Дата изготовления:	Январь 2017
1.1.9 Предприятие - изготовитель:	ИП «ВЕЗА-Г»

1.2 Показатели надёжности

Наименование показателя	Значение
Наработка до отказа, ч, не менее	10 000
Срок службы, лет, не менее	10
Срок сохраняемости, лет	1

1.3 Комплектность

1.3.1 Комплект поставки

Наименование	Тип	Количество
1.1 Шкаф управления	КСп-Ф-ТО-ФО-АВ(18,5)	1
Реле перепада давления диапазон 50...500 Па		1,00 шт
Реле перепада давления диапазон 100...1500 Па		2,00 шт
Капальный датчик температуры Pt1000 2-х пров.		1,00 шт
Капильный термостат с комплектом монтажных изделий (6 в.)		2,00 шт
Накладной датчик температуры с крепежным хомутом Pt1000 2-х пров.		1,00 шт
Кран R238 (R2040-16-S3)		1,00 шт
Соединение муфтовое чугунное ВН-НР 1 1/2" T-110°C P-16 бар		2,00 шт
Электропривод HR24-SR		1,00 шт
Насос TOP-S 40/7 DM PN6/10		2,00 шт
Настенный датчик температуры воздуха Pt1000; IP54; -50...125C 2-х пров.		1,00 шт
Реле давления KPI-35-0,2-8 бар T95 G1/2		2,00 шт

1.3.2 Ведомость эксплуатационных документов

Обозначение документа	Наименование документа
ВГ 235.44.00.000 КСп-Ф-ТО-ФО-АВ(18,5) ПС	Паспорт
ВГ 235.44.00.000 КСп-Ф-ТО-ФО-АВ(18,5) РЭ	Руководство по эксплуатации
ВГ 235.44.00.000 КСп-Ф-ТО-ФО-АВ(18,5) СС	Схемы электрические

1.4 Свидетельство о приёме

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Шкаф ИСАУ 1546633а-ОПР заводской номер № 14344 (103562) изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ ВУ 81000679.030-2011, и признан годным к эксплуатации. Сертификат соответствия ЕАС ВУ/112 02.01.002 00717 серия № 0027314



Начальник ОТК

подпись

Судрат А.И.
расшифровка подписи

МП

Январь 2017

дата

1.5 Консервация.

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия, подпись

1.6 Гарантии изготовителя.

1.6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий ТУ ВУ 81000679.030-2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в эксплуатационной документации.

1.6.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты приёма изделия ОТК.

1.6.3 1 гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на шкаф.

1.7 Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка с начала эксплуат. час.	Наработка после послед. ремонта, ч.	Причина снятия	Подпись лица производившего установку (снятие)

1.8 Работы при эксплуатации

Дата	Замечания по эксплуатации	Принятые меры по устранению неисправностей	Должность, фамилия, подпись

1.9 Порядок предъявления рекламаций

При обнаружении неисправности, выявленной в течение гарантийного срока, изделие направляется предприятию – изготовителю с соответствующим актом для проведения анализа отказа и устранения неисправности.

В акте должно быть указано:

наименование организации-владельца изделия, полный почтовый и железнодорожный адрес; время и место составления акта; фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт, их должности; время получения изделия и его заводской номер; время ввода изделия в эксплуатацию: копия акта сдачи – приемки в эксплуатацию; условия эксплуатации;

подробное описание выявленных неисправностей и обстоятельств их обнаружения;

заключение комиссии, составившей акт о причинах выявленных неисправностей.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность за повреждение, возникшие в результате некачественного монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.

1.10 Ремонт

1.10.1 Краткие записи о произведённом ремонте

Шкаф управления - КСп-Ф-ТО-ФО-АВ(18,5) заводской номер № 14344 (103562)

предприятие, производившее ремонт, дата ремонта

Наработка с начала эксплуатации, ч _____
Наработка после последнего ремонта, ч _____
Причина поступления в ремонт _____

Сведения о произведённом ремонте _____

должность ответственного лица _____ личная подпись _____ расшифровка подписи _____

1.10.2 Свидетельство о приёме из ремонта

Шкаф управления - КСп-Ф-ТО-ФО-АВ(18,5) заводской номер № 14344 (103562)

предприятие, производящее ремонт, дата ремонта _____

вид ремонта

Принят в соответствии с ТУ ВУ 81000679.030-2011 и признан годным для эксплуатации.
Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Начальник ОТК

МП _____
личная подпись _____

расшифровка подписи _____

год, месяц, число _____

Предприятие-изготовитель.

Республика Беларусь, ИП «Вега-Г»
246027, г. Гомель, Объездная ул., 9
факс. +375 232 - 215-449
тел. +375 232 - 435-217

ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕЗА-Г» (ИП «ВЕЗА-Г»)

ОКП 42 3600
ОКП РБ 27.12.31.700

Шкаф ШСАУ 1546633а-ОПР

ПАСПОРТ

ВГ 235.44.00.000 КСп-Ф-ТО-ФО-АВ(18,5) ПС

2016

О.К.З.
РБЗУ