

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Наименование изделия:

Вводы кабельные: ВК-Н-ВЭЛ-2БТ-М25-Г3/4-В1,5

(обозначение)

1.2. Маркировка взрывозащиты: ExdIU/ExdIIICU, ExdIIICU,

ExeIU/ExeIIICU, ExeIIICU, ExeIIICU/ExdIIICU, RП Ex e I Мс/1 Ex e IIC Gb, 1 Ex e IIC Gb, РВ Ex d I Mb/1 Ex d IIC Gb, 1 Ex d IIC Gb, ExiIIICU, 1 Ex e IIC Gb/1 Ex d IIC Gb, 0 Ex ia IIC Ga.

(нужное подчеркнуть)

1.3. Защита от воспламенения пыли: Ex tb IIIC Db.

1.4. Дата выпуска: 2018.11.

(год и месяц)

1.5. Изготовитель: ОАО «ВЭЛАН»

Почтовый адрес: 357911 г. Зеленокумск, Ставропольского края ул. Волановская, 1.

1.6. Сертификат соответствия: № ТС RU C-RU.ME92.B.00910

Срок действия до 25.05.2019г.

Орган, выдавший сертификат: Орган по сертификации взрывозащищенного и рудничного оборудования «Сертиум» Фонда «Межотраслевой орган сертификации «Сертиум».

Вводы соответствуют требованиям:

ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), ГОСТ ИЕС 60079-31-2013, ГОСТ 31610.0-2014 (ИЕС 60079-0:2011), ГОСТ ИЕС 60079-1-2011, ГОСТ 31610.11-2014 (ИЕС 60079-11:2011), ГОСТ 31610.7-2012/ИЕС 60079-7:2006, ПИНО.687153.002 ТУ.

1.7. Сертификат пожарной безопасности: №АПБ.RU.ОС003/2.Н.00201

Срок действия до 24.12.2022г.

Вводы соответствуют требованиям: ГОСТ 27473-87, ГОСТ 27483-87, ГОСТ 27924-88, ГОСТ 27484-87.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Степень защиты от внешних воздействий: - IP66.

2.2. Температура окружающей среды от -60°С до +55°

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 В комплектность поставки входят:
ввод, шт. - 10

паспорт, экз. - 1

руководство по эксплуатации, экз. - 1

комплект уплотнительных колец - 10 согласно таблицы 1

ПРИМЕЧАНИЕ: На каждые 50 вводов из партии, отправляемых в один адрес, прилагается одно руководство по эксплуатации, если иное количество не оговорено в заказе.

4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Срок службы 20 лет, в том числе срок хранения на консервации 3 года, при условии хранения в транспортной таре или без неё, но в упаковке по группе условий хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150-69. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантия изготовителя: гарантийный срок эксплуатации ввода 2 года со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае: а) возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации; б) истечения гарантийного срока эксплуатации. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно выполняет ремонт изделия при наличии транспортировочной тары, рекламационного акта и паспорта на изделие.

Тел. горячей линии: 88002006222

5. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работ	Срок действия (лет)	Должность, фамилия
2018.11.	консервация	3	
			ЯШАНИН П.А

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Наименование изделия: ВК-Н-ВЭЛ-2БТ-М25-Г3/4-В1,5

(обозначение)

упакован ОАО «ВЭЛАН» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик **ЯШАНИН П.А**

(Фамилия)

2018.11.23.

(год, месяц, число)