

# НПП "Спецкабель"

241027, г. Брянск, пер. Камвольный, д. 9, т/ф: (4832) 58-53-28, т: (4832) 58-53-27

**EAC**

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**



**на кабельно-проводниковую продукцию**

**Протокол электрических испытаний №**

**137**

Наименование провод КСБнг(А)FRLS 1х2х0.8

бухта 400м Тип                     

Длина 26300 м

Дата испытания 22.02.2019

Испытательное напряжение 2,5 кВ

Время испытания 15 мин

Сечения, мм кв	Сопротивление токопроводящей жилы при 20°C, Ом/км	
	ГОСТ (не более)	Фактически
0,8	7,980	7,950

Испытание переменным напряжением частотой 50Гц выдержал.

Вывод: соответствует требованиям

ГОСТ 53315-2009

ТУ16.К99-037-2009

Начальник ОТК

**ОТК**

Мосин Д.А. Мосин Д.А.

Испытания провёл

**БРЭКС**

Копылов М.Н. Копылов М.Н.

При обращении по вопросам качества или количества продукции наличие оригинала паспорта качества и сохранность фирменных заделок концов кабеля (провода) обязательно.  
Кабель (провод) не подлежит перемотке до приемки представителем потребителя по качеству.