

НПП "Спецкабель"

241027, г. Брянск, пер. Камвольный, д. 9, т/ф: (4832) 58-53-28, т: (4832) 58-53-27

EAC

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА



на кабельно-проводниковую продукцию

Протокол электрических испытаний №

125

Наименование провод ПуГВ 1х4

бухта 400м Тип

Длина 22300 м

Дата испытания 22.02.2019

Испытательное напряжение 2,5 кВ

Время испытания 15 мин

Сечения, мм кв	Сопротивление токопроводящей жилы при 20°C, Ом/км	
	ГОСТ (не более)	Фактически
4,0	8,580	8,450

Испытание переменным напряжением частотой 50Гц выдержал.

Вывод: соответствует требованиям

ГОСТ 31947-2012

ТУ 16-705.501-2018

Начальник ОТК

ОТК

Мосин Д.А. Мосин Д.А.

Испытания провёл

БРЭКС

Копылов М.Н. Копылов М.Н.

При обращении по вопросам качества или количества продукции наличие оригинала паспорта качества и сохранность фирменных заделок концов кабеля (провода) обязательно.
Кабель (провод) не подлежит перемотке до приемки представителем потребителя по качеству.