



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-RU.MIO62.B.02995

Серия RU № 0338263

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукция Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ».

Место нахождения: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
 Фактический адрес: 115114, Российская Федерация, город Москва, Дербеневская набережная, дом 11, помещение 60.
 Телефон: +7 (495) 775-48-45, факс: +7 (495) 775-48-45, адрес электронной почты: info@prommashtest.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11МЮ62 выдан 01.12.2014 года Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭл».

Основной государственный регистрационный номер: 1115753000472.

Место нахождения: 302028, Российская Федерация, Орловская область, город Орел, улица Максима Горького, дом 17

Фактический адрес: 302025, Российская Федерация, Орловская область, город Орел, улица Московское шоссе, дом 137, корпус 1

Телефон: 74862495032, факс: 74862495033, адрес электронной почты: mr.promel2012@yandex.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ПромЭл».

Место нахождения: 302028, Российская Федерация, Орловская область, город Орел, улица Максима Горького, дом 17

Фактический адрес: 302025, Российская Федерация, Орловская область, город Орел, улица Московское шоссе, дом 137, корпус 1

ПРОДУКЦИЯ Кабели с медными жилами в поливинилхлоридной изоляции и оболочке на номинальное напряжение 0,66, 1 кВ, марки ВВГ, ВВГ-П, ВВГнг(А), ВВГ-Пнг(А), ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3521-006-67122155-2014.

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний №№ 11357, 11358, 11359, 11360 от 23.06.2014 года. Испытательный центр Общество с ограниченной ответственностью «АкадемСиб», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB09 действителен до 01.08.2016 года; акта анализа производства № 00206 АП от 30.05.2014 года органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»; сертификата соответствия требованиям пожарной безопасности № C-RU.ПБ68.B.01115 от 06.06.2014 года по 05.06.2017 года, выданного Органом по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания». 125319, город Москва, 1-я улица Аэропортовская, дом 6, помещение VI, комната 1-4. Аттестат регистрации № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 года Федеральной службой по аккредитации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок службы 35 лет согласно технической документации изготовителя. Срок и условия хранения указаны в товаросопроводительной документации, приложенной к изделию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.11.2015 ПО 23.11.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

А.П. Филатчев

(инициалы, фамилия)

О.В. Михайлова

(инициалы, фамилия)