

КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ (ЛЕПЕСТКОВЫЕ) СЕРИИ ТЮЛЬПАН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ТЮЛЬПАН-00ПС

Изготовитель:

ООО «ВЕЗА», Россия

Адрес: 141190, г. Фрязино, Московская обл., Заводской проезд, 6

Тел. +7(495)745-15-73; Факс. +7(495)745-15-73

E-mail: veza@veza.ru

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КЛАПАНАХ

Клапаны обратные типа ТЮЛЬПАН (далее - клапаны) предназначены для отсечки воздушных потоков в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Створки клапанов открываются под действием потока воздуха и автоматически возвращаются в исходное закрытое положение при прекращении подачи воздуха. Рабочее давление в сети до 1500 Па.

Вид климатического исполнения - У2 по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур при эксплуатации: от минус 60 оС до плюс 40 оС.

Маркировка взрывозащиты - II Gb с ИС ТЗ.

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ

- клапан1;
- паспорт1;
- инструкция по эксплуатации.....1;

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Клапаны могут транспортироваться любым видом транспорта без ограничения расстояния в соответствии с правилами перевозок, действующими на этих видах транспорта. Должна быть обеспечена защита от прямого попадания влаги.

3.2 Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - средние С(2) по ГОСТ Р 51908.

3.3 Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 6 по ГОСТ 15150-69.

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие клапанов требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Рекламации не принимаются в случае механического повреждения клапана, попадания цементного раствора на лопатки и корпус.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации клапана-12 месяцев. Гарантия действительна в пределах срока сохраняемости, исчисляемого с даты приемки изделия ОТК.

33

4.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Клапан ТЮЛЬПАН-1-1000*1000-В-0

соответствует ТУ 4863-136-40149153-2009 согласованным документам на поставку и признан годным для эксплуатации.

Заказ:

279840

Заводской номер (номера):

1263264

ОТК

/Бордак Е.С./ 28.12.2016 /



М.П.