

## 1.1 Техническая характеристика.

1.1.1 Шкаф системы автоматического управления	КСл-Ф-ТО-АВ(18,5)
1.1.2 Заводской номер	14352 (103566)
1.1.3 Бланк-заказ установки	1613879-1-ОПР
1.1.4 Заказ покупателя	КС-279840
1.1.5 Напряжение питания:	трёхфазное, 380 В/50 Гц
1.1.6 Коммутируемая электрическая мощность, кВт	19,0
1.1.7 Размеры в мм	1000х800х300
1.1.8 Дата изготовления:	Январь 2017
1.1.9 Предприятие - изготовитель:	ИП «ВЕЗА-Г»

## 1.2 Показатели надёжности

Наименование показателя	Значение
Наработка до отказа, ч, не менее	10 000
Срок службы, лет, не менее	10
Срок сохраняемости, лет	1

## 1.3 Комплектность

Наименование	Тип	Количество
1.3.1 Комплект поставки	КСл-Ф-ТО-АВ(18,5)	1
1.1 Шкаф управления		
Реле перепада давления диапазон 50...500 Па		1,00 шт
Реле перепада давления диапазон 100...1500 Па		2,00 шт
Кап. датчик температуры Pt1000 2-х пров.		1,00 шт
Кап. датчик температуры с комплектом монтажных изделий (6 м.)		2,00 шт
Накладной датчик температуры с крепежным хомутом Pt1000 2-х пров.		1,00 шт
Настенный датчик температуры воздуха Pt1000; IP54; -50...125С 2-х пров.		1,00 шт
Кран R238 (R2040-16-S3)		1,00 шт
Соединение муфтовое чугунное ВН-НР 1 1/2" Т-110°С Р-16 бар		2,00 шт
Электропривод HR24-SR		1,00 шт
Насос TOP-S 40/10 DM PN6/10		2,00 шт
Реле давления KPI-35-0,2-8 бар T95 G1/2		2,00 шт

## 1.3.2 Ведомость эксплуатационных документов

Обозначение документа	Наименование документа
ВГ 235.44.00.000 КСл-Ф-ТО-АВ(18,5) ПС	Паспорт
ВГ 235.44.00.000 КСл-Ф-ТО-АВ(18,5) РЭ	Руководство по эксплуатации
ВГ 235.44.00.000 КСл-Ф-ТО-АВ(18,5) СО	Схемы электрические

## 1.4 Свидетельство о приёме

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ  
Шкаф ШСАУ 1613879-1-ОПР заводской номер № 14352 (103566)  
изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ ВУ 81000679.030-2011,  
и признан годным к эксплуатации. Сертификат соответствия ЕАС ВУ/112 02.01.002 00717 серия  
№ 0027314



Начальник ОТК

*Суровый А.А.*  
подпись  
расшифровка подписи

Январь 2017

Дата

## 1.5 Консервация.

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия, подпись

## 1.6 Гарантии изготовителя.

1.6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий ТУ ВУ 81000679.030-2011 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в эксплуатационной документации.  
1.6.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты приема изделия ОТК.  
1.6.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на шкаф.

## 1.7 Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка с начала эксплуат. час.	Наработка после последн. ремонта, ч.	Причина снятия	Подпись лица производившего установку (снятие)

## 1.8 Работы при эксплуатации

Дата	Замечания по эксплуатации	Принятые меры по устранению неисправностей	Должность, фамилия, подпись

## 1.9 Порядок предъявления рекламаций

При обнаружении неисправности, выявленной в течение гарантийного срока, изделие направляется предприятию – изготовителю с соответствующим актом для проведения анализа отказа и устранения неисправности.

В акте должно быть указано:

наименование организации-владельца изделия, полный почтовый и железнодорожный адрес;  
время и место составления акта;  
фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт, их должности;  
время получения изделия и его заводской номер;  
время ввода изделия в эксплуатацию; копия акта сдачи – приемки в эксплуатацию;  
условия эксплуатации;

подробное описание выявленных неисправностей и обстоятельств их обнаружения;

заключение комиссии, составившей акт о причинах выявленных неисправностей.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность за повреждения, возникшие в результате некачественного монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.

## 1.10 Ремонт

1.10.1 Краткие записи о произведённом ремонте

Шкаф управления - КСл-Ф-ТО-АВ(18,5) заводской номер № 14352 (103566)

предприятие, производившее ремонт, дата ремонта



Наработка с начала эксплуатации, ч \_\_\_\_\_  
Наработка после последнего ремонта, ч \_\_\_\_\_  
Причина поступления в ремонт \_\_\_\_\_

Сведения о произведённом ремонте \_\_\_\_\_

должность ответственного лица \_\_\_\_\_ личная подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи \_\_\_\_\_

1.10.2 Свидетельство о приёме из ремонта

Шкаф управления - КСп-Ф-ТО-АВ(18,5) заводской номер № 14352 (103566)

предприятие, производящее ремонт, дата ремонта

Принят в соответствии с ТУ ВУ 81000679.030-2011 и признан годным для эксплуатации.  
Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Предприятие-изготовитель.

Республика Беларусь, ИП «Веза-Г»  
246027, г. Гомель, Объездная ул., 9  
факс. +375 232 - 215-449  
тел. +375 232 - 435-217

2227

178, 138

ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕЗА-Г» (ИП «ВЕЗА-Г»)

ОКП 42 3600  
ОКП РБ 27.12.31.700

Шкаф ШСАУ 1613879-1-ОПР

ПАСПОРТ

ВГ 235.44.00.000 КСп-Ф-ТО-АВ(18,5) ПС

2016