

### 1.1. Наименование изделия:

КЗИЗ.2-10-(Л-4-М16)х1(В)-(3-Л-М16)х1(В)-(Л-2БМ-М40)х1(С)-(Л-2БМ-

(шифр типополнения)

3

32669

(нужное подчеркнуть)

(нужное подчеркнуть)

(год и месяц)

1.6. Изготовитель: ОАО "ВЭЛАН"

ул. Вэлановская, 1.

Срок действия до 10.07.2022г.

Срок действия до 24.12.2022г.

Коробки соответствуют требованиям: ГОСТ 30852.0-2002, ГОСТ 30852.1-2002; ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 31610.10-2012, ГОСТ ИЕС 60079-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60079-7-2012, ПИНО.685564.001

2.1. Степень защиты от внешних воздействий: - IP66.

2.1. Степень защиты от внешних воздействий: - IP66.

2.2. Температура окружающей среды от  $-60^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$ .

2.3. Номинальное напряжение: -60 В: ~ 60 В.

2.4. Номинальный ток - 10 А

2.5. Климатическое исполнение и категория размещения - В1,5.

### 3.1 В комплектность поставки входят:

коробка зажимов, шт.

ПАСПОРТ. ЭКЗ.

руководство по эксплуатации. ЭКЗ.

комплект крепежа. шт.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** На каждые 50 коробок из партии, отправляемых в один адрес, прилагается одно руководство по эксплуатации, если иное количество не оговорено в заказе.

**4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ  
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА).**

Срок службы 20 лет, в том числе срок хранения на консервации 3 года, при условии хранения в транспортной таре или без неё, но в упаковке по группе условий хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150-69. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантия изготовителя: гарантийный срок эксплуатации оболочки 2 года со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

а) возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий

транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации;

б) истечения гарантийного срока эксплуатации.

В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно выполняет ремонт изделия при наличии транспортировочной тары, рекламационного акта и паспорта на изделие.

**Тел. горячей линии: 88002006222**

## 5. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работ	Срок действия	Должность, фамилия
2019.11.	консервация	3 года	Сборщик

СТЕПАНОВА Л.В.



## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Коробка зажимов искробезопасная:

K3ИЗ.2-10-(Л-4-M16)x1(B)-(3-Л-M16)x1(B)-(Л-2БМ-M40)x1(C)-(Л-2БМ-M25)x1(D)-(3-Л-M25)x1(D)-0ExiallCT6 X-B1.5

(обозначение)

упакована ОАО «ВЭЛАН» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Упаковщик №9 ГОРЬКОВАЯ Г С  
(Фамилия)

2019.11.06.  
(год, месяц, число)

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коробка зажимов искробезопасная:

K3ИЗ.2-10-(Л-4-M16)x1(B)-(3-Л-M16)x1(B)-(Л-2БМ-M40)x1(C)-(Л-2БМ-M25)x1(D)-(3-Л-M25)x1(D)-0ExiallCT6 X-B1.5

(шифр типополнения)

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, ПИНО.685564.001 ТУ и признана годной к эксплуатации.

ОТК 70 ГОЛОВКОВЕИ

Штамп ОТК

2019.11.06.  
(год, месяц, число)

(Фамилия)

## 8. ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки	Место (где) установки	Наработка		Подпись лица, производящего установку (снятие)
		С начала эксплуатации	после последнего ремонта	

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

По истечении срока службы коробки, коробка подлежит разборке и сдаче на переработку в соответствии с установленными правилами.



Код продукции  
34 3400



**КОРОБКА ЗАЖИМОВ  
ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ**

**Паспорт**

**ПИНЮ.685564.001 ПС**



73