

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

### 1.1. Наименование изделия:

Вводы кабельные: ВК-Н-ВЭЛ-2БТ-М25-Г3/4-В1,5  
(обозначение)

### 1.2. Маркировка взрывозащиты: ExdIU/ExdIIICU, ExdIIICU,

ExeIU/ExeIIICU, ExeIIICU, ExeIIICU/ExdIIICU, IP Ex e I Mb/1 Ex e ICS Gb, I Ex e ICS Gb, ExIIICU,  
I Ex e ICS Gb/1 Ex d ICS Gb, 0 Ex ia ICS Ga.

(нужное подчеркнуть)

### 1.3. Защита от воспламенения пыли: Ex tb IIIC Db,

1.4. Дата выпуска: 2018.11.

(год и месяц)

### 1.5. Изготовитель: ОАО «ВЭЛАН»

Почтовый адрес: 357911 г. Зеленокумск, Ставропольского края  
ул. Взмановская, 1.

### 1.6. Сертификат соответствия: № TC RU C-RU.ME92.B.00910

Срок действия до 25.05.2019г.

Орган, выдавший сертификат: Орган по сертификации  
взрывозащищенного и рудничного оборудования «Сертиум» Фонда  
«Межотраслевой орган сертификации «Сертиум».

Вводы соответствуют требованиям:

ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999),  
ГОСТ IEC 60079-31-2013, ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ  
IEC 60079-1-2011, ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011), ГОСТ  
31610.7-2012/IEC 60079-7:2006, ПИНО.687153.002 ТУ.

1.7. Сертификат пожарной безопасности: №АПБ.RU.OC003/2.Н.00201  
Срок действия до 24.12.2022г.

Вводы соответствуют требованиям: ГОСТ 27473-87, ГОСТ 27483-87,  
ГОСТ 27924-88, ГОСТ 27484-87.

## 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Степень защиты от внешних воздействий: - IP66.

2.2. Температура окружающей среды от -60°С до +55°

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплектность поставки входят:

ввод, шт.

паспорт, экз.

руководство по эксплуатации, экз.

комплект уплотнительных колец

- 10 согласно таблицы 1

-

-1

-1

**ПРИМЕЧАНИЕ:** На каждые 50 вводов из партии, отправляемых в один адрес, прилагается одно руководство по эксплуатации, если иное количество не оговорено в заказе.

## 4. РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Срок службы 20 лет, в том числе срок хранения на консервации 3 года, при условии хранения в транспортной таре или без неё, но в упаковке по группе условий хранения 4(Ж2) по ГОСТ 15150-69. Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантия изготовителя: гарантийный срок эксплуатации ввода 2 года со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае: а) возникновения дефектов вследствие нарушения потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа или эксплуатации; б) истечения гарантийного срока эксплуатации. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно выполняет ремонт изделия при наличии транспортировочной тары, рекламационного акта и паспорта на изделие.

Тел. горячей линии: 88002006222

## 5. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работ	Срок действия (лет)	Должность, фамилия
2018.11.	консервация	3	
			ЯШАНИН П.А.

## 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Наименование изделия: ВК-Н-ВЭЛ-2БТ-М25-Г3/4-В1,5

(обозначение)

упакован ОАО «ВЭЛАН» согласно требованиям, предусмотренным в

действующей технической документации.

Упаковщик ЯШАНИН П.А.

(Фамилия)

2018.11.23.

(год, месяц, число)