

1.1 Техническая характеристика.

1.1.1 Шкаф системы автоматического управления	КСп-Ф-ТО-АВ(4,0)
1.1.2 Заводской номер	14347 (103565)
1.1.3 Бланк-заказ установки	1613878-ОПР
1.1.4 Заказ покупателя	К-279840
1.1.5 Напряжение питания:	трехфазное, 380 В/50 Гц
1.1.6 Коммутируемая электрическая мощность, кВт	4,5
1.1.7 Размеры в мм	700x500x200
1.1.8 Дата изготовления:	Январь 2017
1.1.9 Предприятие - изготовитель:	ИП «ВЕЗА-Г»

1.2 Показатели надёжности

Наименование показателя	Значение
Наработка до отказа, ч, не менее	10 000
Срок службы, лет, не менее	10
Срок сохраняемости, лет	1

1.3 Комплектность

Наименование	Тип	Количество
1.3.1 Комплект поставки	КСп-Ф-ТО-АВ(4,0)	1
1.1 Шкаф управления		
Реле перепада давления диапазон 50...500 Па		1,00 шт
Реле перепада давления диапазон 100...1500 Па		2,00 шт
Канальный датчик температуры Pt1000 2-х пров.		1,00 шт
Канальный датчик температуры Pt1000 2-х пров. (6 м.)		1,00 шт
Накладной датчик температуры с крепёжным хомутом Pt1000 2-х пров.		1,00 шт
Настенный датчик температуры воздуха Pt1000; Pt54; -50...125С 2-х пров.		1,00 шт
Кран R222 (R2025-6P3-S2)		1,00 шт
Соединение муфтовое чугунное 2Н-НР 1" T-110°С P-16 бар		2,00 шт
Электропривод LR24A-SR		1,00 шт
Насос TGP-RL 30/6.5		2,00 шт
Соединение резьбовое муфтовое Ду32 T-110°С P-16 бар		4,00 шт
Реле давления KPI-35-0,2-8 бар T95 G1/2		2,00 шт

Обозначение документа	Наименование документа
ВГ 235.44.00.000 КСп-Ф-ТО-АВ(4,0) ПС	Паспорт
ВГ 235.44.00.000 КСп-Ф-ТО-АВ(4,0) РЭ	Руководство по эксплуатации
ВГ 235.44.00.000 КСп-Ф-ТО-АВ(4,0) СО	Схемы электрические

1.4 Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Шкаф ШСАУ 1613878-ОПР заводской номер № 14347 (103565)
изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ ВУ 81000679.030-2011,
и признан годным к эксплуатации. Сертификат соответствия ЕАС ВУ/112 02.01.002 00717 серия
№ 0027314

ИП «ВЕЗА-Г»
ОТК-2
Начальник ОТК
Сигурат А. В.
подпись
расшифровка подписи

Январь 2017
Дата

1.5 Консервация.

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия, подпись

1.6 Гарантии изготовителя.

1.6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий ТУ ВУ 81000679.030-2011 при соблюдении потребителем требований условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в эксплуатационной документации.
1.6.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты приёмки изделия ОТК.
1.6.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на шкаф.

1.7 Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка с начала эксплуат. час.	Наработка после послед. ремонта, ч.	Причина снятия	Подпись лица производившего установку (снятие)

1.8 Работы при эксплуатации

Дата	Замечания по эксплуатации	Принятые меры по устранению неисправностей	Должность, фамилия, подпись

1.9 Порядок предъявления рекламаций

При обнаружении неисправности, выявленной в течение гарантийного срока, изделие направляется предприятию - изготовителю с соответствующим актом для проведения анализа отказа и устранения неисправности.

В акте должно быть указано:

наименование организации-владельца изделия, полный почтовый и железнодорожный адрес; время и место составления акта; фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт, их должности; время получения изделия и его заводской номер; время ввода изделия в эксплуатацию: копия акта сдачи - приёмки в эксплуатацию; условия эксплуатации; подробное описание выявленных неисправностей и обстоятельств их обнаружения; заключение комиссии, составившей акт о причинах выявленных неисправностей.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственность за повреждения, возникшие в результате некачественного монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.

1.10 Ремонт

1.10.1 Краткие записи о произведённом ремонте

Шкаф управления - КСп-Ф-ТО-АВ(4,0) заводской номер № 14347 (103565)

ПЧ, ПЧФ. 2227 ПЧ ПЧФ

ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕЗА-Г» (ИП «ВЕЗА-Г»)

ОКП 42 3600
ОКП РБ 27.12.31.700

Шкаф ШСАУ 1613878-ОПР

ПАСПОРТ

ВГ 235.44.00.000 КСп-Ф-ТО-АВ(4,0) ПС

2016

АСЗВ
ХТО

предприятие, производящее ремонт, дата ремонта	
Наработка с начала эксплуатации, ч _____	
Наработка после последнего ремонта, ч _____	
Причина поступления в ремонт _____	
Сведения о произведённом ремонте _____	
должность ответственного лица _____	личная подпись _____
расшифровка подписи _____	

1.10.2 Свидетельство о приёмке из ремонта

Шкаф управления - КСп-Ф-ТО-АВ(4,0) заводской номер № 14347 (103565)	
предприятие, производящее ремонт, дата ремонта _____	
вид ремонта _____	
Принят в соответствии с ТУ ВУ 81000679.030-2011 и признан годным для эксплуатации.	
Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации	
МПП _____	Начальник ОТК _____
личная подпись _____	расшифровка подписи _____
год, месяц, число _____	

Предприятие-изготовитель.

Республика Беларусь, ИП «Веца-Г»
246027, г. Гомель, Обьездная ул., 9
факс. +375 232 - 215-449
тел. +375 232 - 435-217