

ОКП 34 1430



5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Ограничитель перенапряжения нелинейный ОПН-РТ-6/6,9 УХЛ2 заводской номер

396978 - 396980

упакован согласно требованиям ТУ 3414-004-56227313-2007.

Кладовщик

Кондратьев П.А.
расшифровка подписи

09.12.2015

год месяц число

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Ограничитель перенапряжений нелинейный ОПН-РТ-6/6,9 УХЛ2 заводской номер

396978 - 396980

изготовлен и принят ОТК в соответствии с требованиями ТУ 3414-004-56227313-2007. и признан годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

Антонов Л.Г.
расшифровка подписи

Дата приемки:

09.12.2015.



7 ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 В случае проведения профилактических испытаний изоляции электрооборудования подстанции повышенным напряжением ограничитель необходимо отключить от испытываемого участка сети.

ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ

НЕЛИНЕЙНЫЙ

ОПН-РТ-6/6,9 УХЛ2
(ОПН-П/ЗЭУ-6/6,9/10/550 УХЛ2)

ПАСПОРТ
ЗЭУ 56227313.007.6 ПС



Санкт – Петербург
2015

61