

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №ТС RU C-RU.ГБ08.B.02598

Серия RU № 0400206

5. Основные технические данные.
Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Степень защиты от внешних воздействий, не ниже | IP66 |
| Температура окружающей среды, °C: | |
| <ul style="list-style-type: none"> стандартное исполнение В1,5 по спец. заказу исполнение В1,5 исполнение УХЛ1 исполнение Т1 высокотемпературные | от минус 60 до плюс 50 от минус 70 до плюс 50 от минус 60 до плюс 40 от минус 10 до плюс 55 от минус 60 до плюс 200 |
| Номинальное напряжение в зависимости от исполнения, В ±5%: | |
| <ul style="list-style-type: none"> для коробок КЗВВ для всех остальных | до 10 000 до 1 000 |
| Номинальный ток в зависимости от исполнения, А | до 630 |

При внесении изготовителем в конструкцию и (или) техническую документацию, подтверждающую соответствие оборудования и (или) Ех-компонента требованиям ТР ТС 012/2011, изменений, влияющих на показатели взрывобезопасности оборудования, он должен предоставить в ОС ВО ЗАО ТИБР, описание изменений, техническую документацию (чертежи средств обеспечения взрывозащиты) с внесенными изменениями и образец для проведения дополнительных испытаний, если ОС ВО ЗАО ТИБР посчитает недостаточным проведение только экспертизы технической документации с внесенными изменениями для принятия решения о соответствии оборудования и (или) Ех-компонента ТР ТС 012/2011 с внесенными изменениями.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тимасов Игорь Юрьевич
(инициалы, фамилия)

Пономарев Михаил Валерьевич
(инициалы, фамилия)