



## Паспорт 1613882-ОП от 05.02.2016

### 1. Общие указания

1.1. Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с эксплуатационной документацией на КЦКП.

1.2. Паспорт является неотъемлемой принадлежностью изделия и передается вместе с ним.

### 2. Основные сведения об изделии

2.1. Наименование изделия: кондиционер центральный каркасно-панельный

2.2. Обозначение: КЦКП-3.15-С1-У3

2.3. Дата изготовления: 17.01.13

### 3. Основные технические данные

3.1. Номинальная производительность по воздуху, м<sup>3</sup>/ч: 2300

3.2. Полное давление: Па: 732

3.3. Локальная надежность: коэффициент КЛКП

- назначенный срок службы, лет, не менее - 30

- установленная безотказная работа, ч, не менее - 7500

- средний ресурс до капитального ремонта, ч - 50000

- срок сохранности до ввода в эксплуатацию составляет два года. В этот срок входит также время хранения упакованной продукции у производителя до вывоза ее заказчиком.

### Наименование блоков с индексами и характеристиками входящего оборудования

#### Приток

#### 1. Блок

ВхНхЛ: 700х800х260мм

#### 1.1. Клапан воздухооборный северный, Наружный блок

Положение: Клапан верт. Гиб. вставка: 595х645мм

Возд. клапан: ЕРМИК-С-0625-0575-Н-П-12-00-00-У2 Сторона обсл.: слева

#### 1.2. Фильтр панельный

Индекс: ФВП-1-66-48-Г3/С Материал: стекловолокно

Класс: G3

Сторона обсл.: слева

#### 2. Воздухонагреватель жидкостный

Насос: Установлен

Индекс: ВНВ243.1-043-065-03-18-18-4-111 t<sub>вн</sub> = -38°C

Д<sub>в</sub> = G<sub>в</sub> t<sub>вн</sub> = 46,21Па

Сторона обсл.: слева

Q<sub>т</sub> = 50 кВт

F<sub>тв</sub> = 23,2 м<sup>2</sup>

G<sub>т</sub> = 107 кг/ч

ВхНхЛ: 700х800х270мм

M = 65 кг

#### 3. Блок перехода на резервный вентилятор, Тройник с клапаном, Отвод вверх

Положение: Клапан верт.

Возд. клапан: РЕГУЛЯР-0525-0575-Н-П-04-00-01-У2 ВхНхЛ: 700х800х600мм

#### 4. Вентилятор, выхлос по оси

Индекс: АДН 180 R N<sub>в</sub> = 0,937 кВт

220/380В

Сторона обсл.: слева

#### Резерв

Выхлос: по оси

Гиб. вставка: 207х207мм

Ремеш: SPZ-950

ВхНхЛ: 700х800х850мм

М = 82 кг

Шкив<sub>вхл</sub> = 1-SPZ-85мм

Шкив<sub>вхл</sub> = 1-SPZ-75мм

N<sub>в</sub> = 1,1 кВт

P<sub>полн</sub> = 732 Па

n<sub>вн</sub> = 2488 мин<sup>-1</sup>

n<sub>вн</sub> = 2820 мин<sup>-1</sup>

I<sub>вхл</sub> = 34 А

I<sub>вхл</sub> = 3,2 Па

Сторона обсл.: слева

M = 60 кг

Положение: Клапан верт.

Исп.: Поворот с клапаном, Подвод снизу

5. Блок перехода на резервный вентилятор, Поворот с клапаном, Подвод снизу



# Паспорт 1613882-ОПР от 05.02.2016

Возд.клапан:РЕГУЛЯР-0525-0575-Н-П-04-00-01-У2 ВхНхL:700х800х600мм

## 6. Вентилятор, выхлоп по оси

Индекс:ADH 180 R $N_{\text{в}}=0.937\text{кВт}$	220/380В	Сторона обл.:слева
Выхлоп:по оси	Гиб.вставка:207х207мм	Ремень:SPZ-950
$L_{\text{в}}=2300\text{мм}^3/\text{ч}$	Эл.двиг:А71В2	Шкив <sub>вент</sub> =1-SPZ-85мм
$P_{\text{потн}}=732\text{Па}$	$N_{\text{в}}=1.1\text{кВт}$	Шкив <sub>двиг</sub> =1-SPZ-75мм
$n_{\text{вк}}=2488\text{минг}^{-1}$	$n_{\text{дв}}=2820\text{минг}^{-1}$	$L_{\text{центр}}=349\text{мм}$

## 4. Комплект поставки

- 4.1 Кондиционер КЦКП по бланк-заказу № 1613882-ОПР
- 4.2 Паспорт
- 4.3 ТЕКИ 99.249.00.00.000 РЭ Руководство по эксплуатации

## 5. Гарантии изготовителя

- 5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие кондиционеров и оборудования требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в эксплуатационной документации.
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации кондиционера - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах срока сохраняемости.
- 5.3. Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на основное изделие и истекает одновременно с истечением гарантийного срока на это изделие.

## 6. Свидетельство о приёмке

Кондиционер центральный каркасно-панельный КЦКП-3,15-С1-У3

заводской номер №

1910385

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ 4862-039-40149153-02.  
бланком-заказом № 1613882-ОПР и признан годным для эксплуатации.



МП

личная подпись

расшифровка подписи

17.01.16  
год, месяц, число

## 7. Предприятие-изготовитель

Предприятие-изготовитель: ООО «ВЕЗА», Россия  
Адрес: 141190, г.Фрязино, Московская обл., Заводской проезд, 6  
Тел. (095) 745-15-73, Факс (095) 745-15-73.  
e-mail: [fryazino@veza.ru](mailto:fryazino@veza.ru), <http://www.veza.ru>