

# ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ TCRU C-RU.AG67.B.00168

Серия RU № 0151172

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД".  
улица Николая Васильева, дом 110, г. Псков, 180014, Российская Федерация. Телефон (8112)  
62-44-30, (8112) 62-42-69, факс (8112) 62-44-30, адрес электронной почты info@gred.org. Аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.11AG67 выдан 16.10.2013 Федеральной службой по аккредитации.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "АЛЮР". ОГРН:  
1026000899100. Место нахождения и фактический адрес: улица Гоголя, дом 3 Б, г. Великие Луки,  
Псковская область, Российская Федерация, 182115. Телефон 8(81153)91525, факс 8(81153)91786,  
адрес электронной почты info@alur.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Кабельный завод "АЛЮР". Место  
нахождения и фактический адрес: улица Гоголя, дом 3 Б, г. Великие Луки, Псковская область,  
Российская Федерация, 182115.

**ПРОДУКЦИЯ** Провода с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластика  
пониженной пожарной опасности, без оболочки, не распространяющие горение, с низким дымо- и  
газовыделением, на напряжение до 450/750 В включительно, сечение от 0,50 до 400 мм. кв. марок:  
ПуВнг(А)-LS, ПуГВнг(А)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16-705.502-2011 "Провода  
и кабели пониженной пожарной опасности с изоляцией из поливинилхлоридного пластика для  
электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 8

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного  
оборудования", утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** протоколов испытаний № 34стс/к-2015 от 30.04.2015, № 35стс/  
к-2015 от 07.05.2015, выданных «ЗАО «ЦСИ» Огнестойкость» аттестат аккредитации № РОСС  
RU.0001.21MЭ70 от 19.12.2013 до 19.12.2018; акта о результатах анализа состояния производства № 0181TC/  
АП от 17.04.2015 (ОС ООО "ГРЕД" рег. № РОСС RU.0001.11AG67); сертификата пожарной безопасности № С-  
RU.ПБ55.B.00263 от 29.04.2015 до 28.04.2018, выданного ОС ПБ ООО "ГРЕД", рег. № ТРПБ.RU.ПБ55 от  
23.11.2010 до 22.11.2015, сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO  
9001-2011 (ISO 9001:2008) № РОСС RU. ИК11. К00106 от 29.09.2014 до 29.09.2017, выданный органом по  
сертификации систем менеджмента качества «Секаб» рег. № РОСС RU.0001.13ИК11.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Условия хранения по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок  
эксплуатации пять лет, в соответствии ТУ 16-705.502-2011. Схема сертификации: 1с.



СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.05.2015 ПО 06.05.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*

Д.Г. Герасимова  
(инициалы, фамилия)

Г.С. Федоров  
(инициалы, фамилия)