



**6. Свидетельство о приемке**

Наконечники типа \_\_\_\_\_ соответствуют требованиям технических условий ТУ 3449-122-18461115-2008 и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_\_ г.

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ штамп магазина \_\_\_\_\_

Изделие компании «ИЭК»  
Произведено «FENGTAI RUBBER & PLASTIC PRODUCTS FACTORY», КНР



CP 26



**НАКОНЕЧНИКИ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ТИПА НКИ, НВИ**

**Паспорт**  
**3449-122-18461115-2007 ПС**

**1. Основные сведения об изделии и технические данные**

1.1. Наконечники изолированные НКИ, НВИ торговой марки ИЭК® (далее - наконечники) предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными или алюминиевыми жилами сечением от 0,5 до 6,0 мм<sup>2</sup> в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

1.2. Наконечники изготавливаются из медного сплава с последующим лужением в двух базовых модификациях:

- типа НКИ с кольцевым коннектором с изолированным фланцем из ПВХ;

- типа НВИ с вилочным коннектором с изолированным фланцем из ПВХ.

1.3. Наконечники относятся к изделиям одновыводным соединительным без дополнительных средств крепления.

Климатическое исполнение наконечников УХЛЗ. 1 по ГОСТ 15150-69.

Группа условий эксплуатации МЗ по ГОСТ 17516-72.

1.4. Условные обозначения и основные характеристики наконечников приведены в таблицах 1, 2.

1.5. Габаритные размеры наконечников приведены на рисунках 1, 2 и в таблицах 1, 2.



Рисунок 1. Наконечники типа НВИ



Рисунок 2. Наконечники типа НКИ