

1 10.2 Свидетельство о приёмке из ремонта

Шкаф управления - К-Ф-Эс(12)-В(0,5) заводской номер № 14345 (103564)

предприятие, производившее ремонт, дата ремонта

вид ремонта

Принят в соответствии с ТУ ВУ 81000679 030-2011 и признан годным для эксплуатации.  
Исполнитель ремонта гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Предприятие-изготовитель.

Республика Беларусь, ИП «Веа-Г»  
246027, г. Гомель, Объездная ул., 9  
факс. +375 232 - 215-449  
тел. +375 232 - 435-217

ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВЕЗА-Г» (ИП «ВЕЗА-Г»)

ОКП 42 3600  
ОКП РБ 27.12.31.700

Шкаф ШСАУ 9925469

ПАСПОРТ

ВГ 235.44.00.000 К-Ф-Эс(12)-В(0,5) ПС

2016



1.1 Технические характеристики.

1.1.1 Шкаф системы автоматического управления	К-Ф-Эс(12)-В(0.5)
1.1.2 Заводской номер	14345 (103564)
1.1.3 Бланк-заказ установки	9925469
1.1.4 Заказ покупателя	К-279839
1.1.5 Напряжение питания:	трёхфазное, 380 В/50 Гц
1.1.6 Коммутируемая электрическая мощность, кВт	13,0
1.1.7 Размеры в мм	800х600х300
1.1.8 Дата изготовления:	Январь 2017
1.1.9 Предприятие - изготовитель:	ИП «ВЕЗА-Г»

1.2 Показатели надёжности

Наименование показателя	Значение
Наработка до отказа, ч, не менее	10 000
Срок службы, лет, не менее	10
Срок сохранности, лет	1

1.3 Комплектность

Наименование	Тип	Количество
1.3.1 Комплект поставки	К-Ф-Эс(12)-В(0.5)	1
1.1 Шкаф управления		1,00 шт
Реле перепада давления диапазон 50...500 Па		1,00 шт
Реле перепада давления диапазон 100...1500 Па		1,00 шт
Канальный датчик температуры Pt1000 2-х пров.		1,00 шт
1.3.2 Ведомость эксплуатационных документов		
Обозначение документа	Наименование документа	
ИП 235.44.00.000 К-Ф-Эс(12)-В(0.5) ПС	Паспорт	
ИП 235.44.00.000 К-Ф-Эс(12)-В(0.5) РЭ	Руководство по эксплуатации	
ИП 235.44.00.000 К-Ф-Эс(12)-В(0.5) СО	Схемы электрические	

1.4 Свидетельство о приёмке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ  
Шкаф ШСАУ-9925469 заводской номер № 14345 (103564)  
изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ ВУ 81000679.030-2011,  
и признан годным к эксплуатации. Сертификат соответствия ЕАС ВУ/112 02.01.002 00717 серия  
№ 0027314



Начальник ОТК  
*Сидурет А.И.*  
подпись  
расшифровка подписи

1.5 Консервация.

Дата	Наименование работы	Срок действия	Должность, фамилия, подпись

1.6 Гарантии изготовителя.

1.6.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий ТУ ВУ 81000679.030-2011 при соблюдении потребителем потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в эксплуатационной документации.  
1.6.2 Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты приёмки изделия ОТК.  
1.6.3 Гарантийный срок на комплектующие изделия считается равным гарантийному сроку на шкаф.

1.7 Движение изделия при эксплуатации

Дата установки	Где установлено	Дата снятия	Наработка с начала эксплуат. час.	Наработка после последн. ремонта, ч.	Причина снятия	Подпись лица производившего установку (снятие)

1.8 Работы при эксплуатации

Дата	Замечания по эксплуатации	Принятые меры по устранению неисправностей	Должность, фамилия, подпись

1.9 Порядок предъявления рекламаций

При обнаружении неисправности, выявленной в течение гарантийного срока, изделие направляется предприятию - изготовителю с соответствующим актом для проведения анализа отказа и устранения неисправности.

В акте должно быть указано:  
наименование организации - владельца изделия, полный почтовый и железнодорожный адрес;  
время и место составления акта;  
фамилия, имя, отчество лиц, составивших акт, их должности;  
время получения изделия и его заводской номер;  
время ввода изделия в эксплуатацию: копия акта сдачи - приемки в эксплуатацию;  
условия эксплуатации;  
подробное описание выявленных неисправностей и обстоятельств их обнаружения;  
заключение комиссии, составившей акт о причинах выявленных неисправностей.  
Предприятие-изготовитель не несёт ответственность за повреждения, возникшие в результате неэксплуатированного монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения изделия.

1.10 Ремонт

1.10.1 Краткие записи о произведённом ремонте

Шкаф управления - К-Ф-Эс(12)-В(0.5) заводской номер № 14345 (103564)
предприятие, производившее ремонт, дата ремонта
Наработка с начала эксплуатации, ч
Наработка после последнего ремонта, ч
Причина поступления в ремонт
Сведения о произведённом ремонте
должность ответственного лица
личная подпись
расшифровка подписи