QUADRO D'UNIONE TAVOLE



LEGENDA

- CONDOTTA DI ALTA PRESSIONE (da 5 a 12 bar) 3° SPECIE
- CONDOTTA DI MEDIA PRESSIONE (da 0.5 a 5 bar) 4°-5° SPECIE
- CONDOTTA DI BASSA PRESSIONE (da 0.02 a 0.4 bar) 7° SPECIE
- ALLACCIAMENTI DI BASSA PRESSIONE
- VALVOLA DI SEZIONAMENTO
- TE
- GIUNTO DIELETTRICO
- RIDUZIONE DIAMETRO
- FONDELLO
- PUNTO GAS
- GUAINA DI PROTEZIONE
- INCROCIO SOPRASERVIZIO
- INCROCIO SOTTOSERVIZIO
- CABINA D'UTENZA (per grosse industrie in AP o MP) GRI (Gruppo di Riduzione Industriale)
- CABINA DI 2° SALTO (entra AP esce MP o BP o entrambe)
- CABINA PRINCIPALE (entra SNAM esce AP o MP) REMI – CABINA DI 1° SALTO

LETTERE PER INDICARE I SOTTOSERVIZI RISCONTRATI DURANTE LA POSA DELLE CONDOTTE

A = ACQUEDOTTO
E = ENEL
S = SIP
T = TELECOM
F = FOGNA
SC = SCARICO
IP = ILLUMINAZIONE PUBBLICA
FO = FIBRE OTTICHE

bim
BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA
Sede legale Via Tiziano Vecellio, 27/29 - 32100 Belluno - C.F., n. iscrizione R.I. BL e P.I. 00971880257
Tel. 0437 933 933 - Fax 0437 933 999 - Web: http://www.bimbelluno.it - E-Mail: infrastrutture@cert.ip-veneto.net

COMUNE DI BELLUNO
CABINA DI LIMANA

TITOLO

UBICAZIONE RETI METANO

SUIDEC' INFORMATICA TERRITORIALE IL RESPONSABILE - Geom. G. Bazzar	DATA REVISIONE 1 2 3		ELABORATO N° **31/31**	IL DIRETTORE
REDATTO DA Cia Ver	SOSTituisce IL SOSTituTO IL	DATA **05/02/2014** SIGLA	SCALA **1:1000**	