

договор. № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

Опросный лист

на изготовление трансформатора типа ТМГ-400/6(10)-0,4
в АО «Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики		Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМГ		
2	Мощность, кВА	400		
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4		
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)		
5	Тип регулирования напряжения	ПБВ		
6	Диапазон регулирования напряжения	±2х2,5%		
7	Материал обмоток	алюминий		
8	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0	Д/Ун-11	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%)	5500	5900	
10	Напряжения короткого замыкания, Ик % (±10%)	4.5		
11	Потери холостого хода, Ро Вт (+15%)	780		
12	Ток холостого хода, Io % (+30%)	1,4		
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1		
14	Степень защиты	IP00		
16	Масса,кг полная/масло	1165/230		
17	Установочные размеры	660х660		
18	Наличие транспортных катков	по заказу		
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу		
20	Наличие газового реле	нет		
21	Наличие температурного датчика	нет		
22	Наличие мановакуумметра	нет		
23	Наличие предохранительного клапана	да		
24	Наличие поплавкового маслоуказателя	да		
25	Наличие стеклянного термометра	да		
26	Наличие контактных зажимов НН	нет		
27	Остальное согласно ГОСТ 11677	да		
Габаритные размеры				
28	Длина, мм	1306		
29	Ширина, мм	774		
30	Высота, мм	1295 (без катков) 1388 (с катками)		

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель : _____

Председатель правления :

Б.А.Худайбергенов _____ М.П.
(подпись и дата)

(Ф.И.О.)

_____ М.П.
(подпись и дата)