

договор. № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

Опросный лист
на изготовление трансформатора типа ТМ-1000/6(10)-0,4
в АО«Кентауский трансформаторный завод»

№	Наименование требований	Стандартные технические характеристики	Требование заказчика
1	Тип трансформатора	ТМ	
2	Мощность, кВА	1000	
3	Номинальное напряжение обмотки НН, кВ	0,4	
4	Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ	6 (10)	
5	Тип регулирования напряжения	ПБВ	
6	Диапазон регулирования напряжения	$\pm 2 \times 2,5\%$	
7	Материал обмоток	алюминий	
8	Схема и группа соединения обмоток	У/Ун-0 Д/Ун-11	
9	Потери короткого замыкания, Рк Вт (+10%)	12200	
10	Напряжения короткого замыкания, Ик % ($\pm 10\%$)	5,5	
11	Потери холостого хода, Ро Вт (+15%)	1470	
12	Ток холостого хода, Io% (+30%)	0,8	
13	Климатическое исполнение и категория размещения	У1	
14	Степень защиты	IP00	
16	Масса, кг полная/масло	2508/580	
17	Установочные размеры	820x820	
18	Наличие транспортных катков	да	
19	Наличие пробивного предохранителя	по заказу	
20	Наличие газового реле	по заказу	
21	Наличие температурного датчика	да	
22	Наличие мановакуумметра	нет	
23	Наличие контактных зажимов НН	да	
24	Остальное согласно ГОСТ 11677	да	
Габаритные размеры			
25	Длина, мм	1636	
26	Ширина, мм	1100	
27	Высота, мм	1928 (без катков) 2000 (с катками)	

Продавец: «Кентауский трансформаторный завод» Покупатель : _____

Председатель правления :

Б.А.Худайбергенов _____ М.П.
(подпись и дата)

(Ф.И.О.)

(подпись и дата) М.П.