הוראות התקנה

JR

תעלת נחירים

חיבור למערכת


- תעלה עגולה עם נחירים בקוטר 32 מ״מ.
- אורכי היחידות: 0.5, 1, 1.5 או 2 מ׳.
- פרטי הקיבוע אינם מפורטים בקטלוג הספק המצורף.

תנאי פעולה

- מהירות אוויר לפי הספק: 2.5-4.5 מ׳/שנייה.
- הפרש טמפרטורות לתכנון: 2-4 K.



תמונת המוצר



שרטוט יצרן

מקור: קטלוג הספק, עמודים 89-90.

ללא קנה מידה. המידות והגרסה לפי הזמנה ושרטוט הספק.