

	MW	Mvar	MVA	% PF
Source (Swing Buses):	0.047	0.024	0.053	89.48 Lagging
Source (Non-Swing Buses):	0.000	0.000	0.000	
Total Demand:	0.047	0.024	0.053	89.48 Lagging
Total Motor Load:	0.038	0.023	0.045	85.85 Lagging
Total Static Load:	0.008	0.005	0.009	85.00 Lagging
Total Constant I Load:	0.000	0.000	0.000	
Total Generic Load:	0.000	0.000	0.000	
Apparent Losses:	0.001	-0.004		
System Mismatch:	0.000	0.000		
Number of Iterations:	2			