

	MW	Mvar	MVA	% PF
Source (Swing Buses):	0.449	0.351	0.570	78.79 Lagging
Source (Non-Swing Buses):	0.000	0.000	0.000	
Total Demand:	0.449	0.351	0.570	78.79 Lagging
Total Motor Load:	0.424	0.203	0.470	90.18 Lagging
Total Static Load:	0.012	0.007	0.014	85.00 Lagging
Total Constant I Load:	0.000	0.000	0.000	
Total Generic Load:	0.000	0.000	0.000	
Apparent Losses:	0.013	0.140		
System Mismatch:	0.000	0.000		
Number of Iterations:	3			