

ALUMAR	Instrução de Trabalho - Instrução de Trabalho para Troca de Anodo na Sala de Cubas - ALUMAR	
Nº DA IT: NOVO	LOCAL: Sala de Cubas - ALUMAR	OBJETIVO: Descrever ações necessárias para uma troca
VERSÃO: 001	AUTOR: NewGen/OptiGen AI	APROVADOR: Pendente

RISCOS	CONTROLES CRÍTICOS	CRITÉRIOS DE PARADA	EQUIPAMENTOS / EPIS
• Prensamento de mãos e dedos • Choque elétrico • Queda de diferentes níveis • Queimadura por metal líquido	• Usar luvas de segurança de grafatex durante manuseio de equipamentos • Isolar área e manter afastamento seguro de cargas suspensas • Utilizar escadas apropriadas e seguras para acessar as cubas • Usar avental de raspa e protetor facial ao lidar com banho de metal líquido	• Cuba sem passarela adequada • Vazamento de metal líquido na cuba • Presença de gases dentro da cabine • Dúvidas ou falta de treinamento adequado sobre o procedimento	• Ponte ECL • Rack haste para retirada de Burn Off • Chave antimagnética para grampo de anodo • Capacete de segurança com jugular • Luvas de grafatex • Protetor respiratório semifacial com filtro • Avental de raspa • Óculos de segurança contra impacto

PASSO	O QUE FAZER?	COMO FAZER?	POR QUE FAZER?	SEGURANÇA / CONTROLES
1	Preparar e inspecionar anodos.	Verifique a programação na sala de controle e condições dos anodos novos, identificando os danificados como 'sucata'.	Garantir que apenas anodos em bom estado sejam utilizados, evitando defeitos durante a troca.	Isolar área e manter atenção ao trânsito de veículos Usar EPIS recomendados
2	Abrir sistema de exaustão.	Manipule a alavanca de exaustão para melhorar a ventilação durante a operação.	Aumentar a eficiência do sistema de exaustão e reduzir acúmulo de gases.	Isolamento da área Postura ereta e uso de luvas
3	Remover tampas laterais e iniciar quebra de crostas.	Retire até quatro tampas por cuba e quebre as crostas com a Ponte ECL, mantendo uma postura correta durante as ações.	Facilitar o acesso aos anodos e preparar a cuba para a troca.	Usar escadas seguras e verificar fixação das tampas antes da manobra
4	Realizar retirada de butts.	Utilize a pinça da Ponte ECL para retirar os butts, garantindo que a área está isolada e segura antes de iniciar a movimentação.	Garantir que os butts gastos sejam removidos e substituídos sem comprometer a operação da cuba.	Operação da Ponte com sirene acionada Garantia de área isolada durante a operação
5	Posicionar e fixar anodo novo.	Transportar e alinhar o anodo novo na cuba utilizando o display da Ponte ECL para ajuste preciso.	Assegurar que o processo de eletrolise se mantenha eficiente e seguro com novo equipamento em posição adequada.	Checar acoplamento seguro do grampo do anodo Manter distâncias de segurança estabelecidas entre pontes
6	Conduzir cobertura dos anodos e finalizar a troca.	Posicione o anteparo e rastreie o excesso de material. Finalize reposicionando tampas e restaurando a exaustão.	Proteger anodos do meio ambiente e assegurar conclusão adequada da troca.	Usar equipamentos de proteção respiratória e avental de segurança