COFRID IMPIANTI S.r.l.
Cofrid Impianti S.r.l. — Via Enrico Fermi 12, 43122 Parma (PR) — P.IVA e C.F. 02708810441 — PEC cofridimpianti@pec.it

Raccomandata a.r. anticipata via PEC

Spett.le
Valdirosa Termotecnica S.p.A.
Via dell'Artigianato 61
25128 Brescia (BS)
valdirosatermotecnica@legalmail.it

Parma, 5 febbraio 2028

Oggetto: costituzione in mora e richiesta di risarcimento — fornitura di n. 240 valvole di espansione elettroniche serie VXE-40, DDT n. 2027/311 del 12 marzo 2027.

Con la presente Vi comunichiamo quanto segue.

Le valvole di espansione elettroniche serie VXE-40 da Voi fornite con il documento di trasporto sopra indicato sono state da noi installate nell'impianto di refrigerazione realizzato per il centro di stoccaggio ortofrutticolo di Ortolombarda Società Cooperativa Agricola, in Casalmaggiore (CR).

Il 14 gennaio 2028 si è verificato il blocco in posizione aperta di sei valvole, con conseguente allagamento della centrale frigorifera per rottura della linea del liquido, danneggiamento dell'evaporatore e dei quadri elettrici di zona e innalzamento della temperatura nelle celle 3, 4 e 5 per trentuno ore. La merce stoccata nelle tre celle è stata dichiarata non commercializzabile dall'autorità sanitaria.

La perizia di parte redatta dall'ing. Osvaldo Rambaldi il 28 gennaio 2028, che alleghiamo, riconduce l'evento a un difetto costruttivo dell'otturatore delle valvole appartenenti al lotto di produzione VXE-40/L-227.

Vi riteniamo pertanto responsabili dei danni subiti, che quantifichiamo come segue.

Voce	Importo
Fornitura in sostituzione delle n. 240 valvole difettose	€ 118.500,00
Ripristino della centrale frigorifera e sostituzione dell'evaporatore	€ 261.400,00
Rifacimento dei quadri elettrici di zona	€ 74.300,00
Merce deteriorata nelle celle 3, 4 e 5 (fatture Ortolombarda allegate)	€ 532.200,00
TOTALE	€ 986.400,00

Vi invitiamo a corrispondere la somma complessiva di € 986.400,00 (novecentottantaseimilaquattrocento/00) entro trenta giorni dal ricevimento della presente, riservandoci in difetto ogni azione a tutela delle nostre ragioni.

Distinti saluti.

Cofrid Impianti S.r.l.
L'Amministratore Unico
Nadia Trevisiol

_____