# Nota tecnica sul servizio di gestione energetica degli edifici comunali contenuto nella proposta della concessionaria dei parcheggi

COMUNE DI PIETRACALMA — Servizio Ambiente ed energia Via delle Fonti 4, 52048 Pietracalma — tel. 0575 41.10.74 ambiente@comune.pietracalma.ar.it

Rif. AMB/2026/112 — 21 agosto 2026 **Bozza trasmessa per le vie brevi al responsabile del procedimento — non protocollata, non sottoscritta. Riguarda i soli profili ambientali, impiantistici ed energetici; non è una validazione giuridica della modifica proposta, valutazione che compete al Servizio Affari legali.**

## Premessa

Il responsabile del procedimento ha chiesto a questo Servizio, nell'ambito dell'istruttoria disposta con deliberazione di Giunta n. 44 del 25 luglio 2026, di esaminare il paragrafo 3 della proposta della concessionaria dei parcheggi acquisita al prot. n. 14209 del 18 luglio 2026, relativo al servizio di monitoraggio e gestione energetica degli edifici comunali.

Si riferisce quanto segue, con riserva di integrazione dopo il sopralluogo agli impianti termici, fissato per il 9 settembre.

## 1. Contenuto della proposta per la parte di competenza

La proposta prevede che la concessionaria assuma, con il medesimo atto aggiuntivo con il quale sarebbero recepite le componenti relative alla sosta, il telecontrollo dei consumi, la conduzione degli impianti termici e l'esecuzione di interventi di efficientamento sugli edifici comunali, con remunerazione commisurata al risparmio conseguito. La proponente rappresenta che il servizio si innesterebbe sulla piattaforma di telecontrollo e sul centro operativo di Via delle Fonti già realizzati per la gestione della sosta, e lo qualifica come estensione di un presidio tecnologico attivo.

Su quest'ultimo punto il Servizio rileva un dato di fatto: la piattaforma in esercizio raccoglie i segnali dei 212 sensori di occupazione degli stalli, dei varchi di Porta Nuova, dei 74 parcometri e dei quattro pannelli a messaggio variabile. Nessuno degli immobili elencati al paragrafo 2 è collegato a quella piattaforma, né alle aree di sosta, né alle reti che le servono. Gli impianti termici degli edifici comunali sono dotati di centraline di regolazione locale di quattro marche diverse, in parte non teleleggibili, e i contatori di gas ed energia elettrica sono utenze intestate al Comune e lette dai rispettivi distributori. Un eventuale telecontrollo richiederebbe la posa di apparati nuovi in ciascun immobile e una rete di raccolta dati distinta da quella della sosta.

## 2. Perimetro degli immobili interessati

Il perimetro proposto comprende quattordici immobili di proprietà comunale. Consumi dell'anno 2025 rilevati dalle fatture delle utenze:

| N. | Immobile | Indirizzo | Superficie utile m² | Consumo termico kWh | Consumo elettrico kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scuola primaria "G. Rodari" | Via delle Fonti 22 | 2.140 | 268.000 | 71.000 |
| 2 | Scuola secondaria di I grado "P. | Via Roma 8 | 2.860 | 341.000 | 96.000 |

| N. | Immobile | Indirizzo | Superficie utile m² | Consumo termico kWh | Consumo elettrico kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| | Calamandrei” | | | | |
| 3 | Scuola dell’infanzia “Il Melograno” | Via del Poggio 5 | 980 | 128.000 | 34.000 |
| 4 | Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” | Loc. Ponte alle Vene | 720 | 96.000 | 26.000 |
| 5 | Palazzo comunale | Piazza del Municipio 1 | 3.240 | 372.000 | 148.000 |
| 6 | Uffici tecnici | Via delle Fonti 4 | 1.180 | 141.000 | 52.000 |
| 7 | Biblioteca comunale | Via Cavour 17 | 860 | 104.000 | 38.000 |
| 8 | Palestra comunale | Via dello Sport 3 | 1.960 | 289.000 | 84.000 |
| 9 | Teatro comunale “Cardinale Bini” | Piazza Sant’Agostino 2 | 1.420 | 186.000 | 61.000 |
| 10 | Magazzino comunale e officina | Loc. Il Palazzone | 1.100 | 74.000 | 29.000 |
| 11 | Sede della Polizia municipale | Via Roma 44 | 640 | 78.000 | 33.000 |
| 12 | Centro diurno per anziani | Via del Poggio 19 | 780 | 112.000 | 31.000 |
| 13 | Museo civico | Piazza del Municipio 4 | 1.020 | 132.000 | 44.000 |
| 14 | Ex mattatoio — sede associazioni | Loc. Fosso Bianco | 540 | 41.000 | 14.000 |
| | **Totale** | | **19.440** | **2.362.000** | **761.000** |

I consumi termici sono espressi in kWh, convertiti dai metri cubi standard fatturati con potere calorifico di 9,45 kWh/Smc (circa 249.950 Smc nell’anno). La spesa 2025 per le utenze degli immobili elencati è stata di euro 259.820 per il gas metano e di euro 190.250 per l’energia elettrica, per complessivi euro 450.070.

Nessuno degli immobili elencati fa parte delle aree di sosta in concessione né è servito dalle reti che le alimentano; sei di essi sono esterni al centro storico; gli immobili 1, 2, 8 e 9 sono soggetti a vincolo di tutela e per essi ogni intervento sull’involucro o sugli impianti a vista richiede l’autorizzazione della Soprintendenza.

## 3. Elementi che il Servizio ritiene necessari

Per poter esaminare nel merito la proposta di cui al paragrafo 1, il Servizio ha bisogno di elementi che oggi non sono agli atti.

**Verifica ambientale sulla componente.** Gli interventi prospettati incidono su impianti di combustione, su emissioni in atmosfera, su immobili scolastici in esercizio e, per quattro edifici, su beni tutelati. Occorre l'istruttoria ambientale sulla componente, da avviare come procedimento autonomo e che la presente nota non costituisce, con individuazione dei procedimenti applicabili per ciascun impianto termico, delle autorizzazioni alle emissioni da aggiornare e delle interferenze con l'utilizzo scolastico durante i lavori. Le due centrali termiche degli immobili 2 e 5 hanno potenza superiore a 350 kW e sono soggette a controlli periodici il cui titolo va riesaminato in ipotesi di cambio del soggetto conduttore.

**Perimetro prestazionale.** La remunerazione sul risparmio presuppone una linea di riferimento dei consumi costruita su almeno tre annualità normalizzate ai gradi giorno, indicatori di risultato per immobile, il metodo di misura e verifica del risparmio, la ripartizione del risparmio tra le parti, i livelli minimi di comfort e le penali per il loro mancato rispetto. Nella proposta nulla di ciò è definito. Si segnala inoltre che dodici dei quattordici immobili sono privi di attestato di prestazione energetica in corso di validità e che le diagnosi energetiche disponibili risalgono al 2017 e riguardano soltanto gli immobili 1, 2 e 5.

**Procedura di affidamento.** Il servizio descritto ha un proprio mercato di riferimento, distinto da quello della gestione della sosta, e richiede requisiti di qualificazione che la concessionaria non ha documentato: certificazione come società di servizi energetici secondo la norma UNI CEI 11352, iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla conduzione di impianti termici, personale con abilitazione di terzo responsabile. Il perimetro, la durata e il corrispettivo del servizio andrebbero definiti in un proprio atto, con propria procedura di affidamento, propri parametri di aggiudicazione e propria copertura, e non possono essere ricavati dalla documentazione di gara del 2018, che a questo servizio non fa riferimento.

Redatta da: ing. Rosa Tinelli — istruttore direttivo tecnico, Servizio Ambiente ed energia

Allegati (in corso di predisposizione): estratto delle fatture delle utenze 2025; schede delle centrali termiche degli immobili 1-14; elenco dei vincoli.