COMUNE DI RONCÀLVIA

Provincia di Rovigo

Settore Assetto del Territorio — Ufficio Edilizia Privata

Prot. n.	7.402
Data	20 maggio 2026
Destinatario	Verzana Imballaggi S.r.l. — verzanaimballaggi@pec.it
Trasmissione	posta elettronica certificata
Pratica	PdC 2026/47

Oggetto: comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pratica edilizia PdC 2026/47.

Con riferimento all'istanza di permesso di costruire presentata da codesta Società in data 3 marzo 2026, prot. n. 3.109, per l'ampliamento del fabbricato produttivo di via dei Gelsi 14, si comunica che dall'istruttoria condotta da questo Ufficio emergono i seguenti motivi ostativi all'accoglimento:

a) il rapporto di copertura del lotto conseguente all'intervento risulta pari al 54,3 per cento, superiore al limite del 50 per cento fissato dall'art. 34.3 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi per la Z.T.O. D1.2, computandosi nella superficie coperta anche la tettoia di carico in progetto;

b) la tettoia di carico risulta collocata a 3,80 metri dal confine di proprietà, a fronte della distanza minima di 5,00 metri prescritta dall'art. 34.6 delle medesime Norme.

Ai sensi e per gli effetti della norma sopra richiamata, codesta Società può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro dieci giorni dal ricevimento della presente. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine sopra indicato.

Il responsabile del procedimento è il geom. Aldo Peraboni, presso questo Ufficio, al quale è possibile rivolgersi per la visione degli atti.

Il Responsabile del procedimento
geom. Aldo Peraboni
documento firmato digitalmente

VERZANA IMBALLAGGI S.R.L.
Sede legale: Roncàlvia (RO), via dei Gelsi 14 — C.F. e P.IVA 03922001528

Al	Comune di Roncàlvia — Settore Assetto del Territorio
PEC	protocollo.comune.roncalvia@pecveneto.it
Data	29 maggio 2026
Prot. Comune	n. 7.918 del 29 maggio 2026

Oggetto: pratica edilizia PdC 2026/47. Osservazioni alla comunicazione prot. n. 7.402 del 20 maggio 2026.

La scrivente Società, in persona del proprio amministratore unico, presenta le seguenti osservazioni.

1. La tettoia di carico non costituisce superficie coperta ai fini del calcolo del rapporto di copertura, trattandosi di struttura aperta su tre lati, priva di tamponamenti e non computabile come volume. Escludendola, il rapporto di copertura si attesta al 48,1 per cento, entro il limite di zona.

2. Sul lotto preesisteva un fabbricato accessorio di 210 m², demolito nel 2009 in occasione della riorganizzazione del piazzale, la cui superficie deve ritenersi recuperabile.

3. Quanto alla distanza dal confine, il fondo confinante è di proprietà della medesima scrivente (fg. 12, mapp. 311) e non risulta pertanto alcun pregiudizio per terzi. Si allega dichiarazione in tal senso.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si chiede di essere convocati per un incontro tecnico prima dell'adozione del provvedimento finale.

Verzana Imballaggi S.r.l.
L'amministratore unico
Gianmaria Verzana